

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Územní odbor Uherské Hradiště

Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

AŠE ČJ.:
ZE DNE: 21.11.2016
NAŠE ČJ.: HSZL-7769-2/UH-2016
VYŘIZUJE: por. Ing. Jiří Polásek
komisař - stavební prevence
ÚSEK: pracoviště prevence, OO a KŘ
TELEFON: 950675321
FAX: 950 675 333
E-MAIL: jiri.polasek@zlk.izscr.cz
MÍSTO: UHERSKÉ HRADIŠTĚ
DATUM: 21.12.2016

Město Kunovice
náměstí Svobody 361
686 04 KUNOVICE

Počet listů: 1
Příloha(y): 0

Sdělení dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby : Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ U pálenice, Kunovice

Místo stavby : Kunovice, U Pálenice 1620,

Stavebník-investor : Město Kunovice

Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Zpracovatel PBŘ (dokumentace): Ing. Zhořová, ČKAIT 1302035

PBŘ ze dne (verze): 19.09.2014

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 21.11.2016.

Dokumentace obsahuje rekonstrukci sportovního areálu základní školy U pálenice s řešením nových venkovních sportovních ploch a s výstavbou objektu bufetu se soc. zázemím a skladem sportovního nářadí. Jedná se o přízemní objekt 12 x 7 m zděný z plynosilikátových tvárníc, střecha sedlová s dřevěnými příhradovými vazníky a požárním sádkartonovým podhledem. Objekt je přistavěn kratší stranou ke stávajícímu objektu tělocvičny, s tělocvičnou je propojen navrženými jednokřídlými dveřmi. Je navržen jako samostatný požární úsek.

Tato dokumentace není zpracována v souladu s právními a technickými předpisy požární bezpečnosti staveb a to zejména:

1. Žádost neobsahuje projektovou dokumentaci zpracovanou v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., Předložené požárně bezpečnostní řešení je zpracováno pro objekt jiného funkčního využití a dispozičního řešení než je objekt navržený v předložené projektové dokumentaci (Jako součást předložené projektové dokumentace bylo přiloženo požárně bezpečnostní řešení zpracované a předložené na Hasičský záchranný sbor zlínského kraje – Územní odbor Uherské Hradiště v roce 2014 jako součást dokumentace pro územní řízení).
2. Další nedostatky v požárně bezpečnostním řešení:
 - Jsou navrženy jednokřídlové požární dveře s koordinátorem postupného uzavírání a samozavíracím zařízením na obou dveřních křídlech.
 - Je použito ustanovení 5.5.9 neplatné ČSN 73 0810.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Vás žádá v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o odstranění nedostatků předložené dokumentace v termínu do 15.01.2017.

plk. Ing. Jaroslav Olbert, rada
ředitel územního odboru Uherské Hradiště

Elektronicky podepsáno