

Zadavatel: Městys Pozlovice
Se sídlem: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
Zastoupený: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta
IČ: 00568708

3/O/2020116

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 22.01.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: **Sportovně - kulturní areál - Pozlovice**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2020116
Předmět veřejné zakázky: ☐ stavební práce ☐ dodávky ☒ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/pozlovice-mci/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. I přesto že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po zákonné lhůtě, zadavatel se rozhodl poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace na níže uvedené dotazy.

Dotaz č. 1:

Z dostupných podkladů nelze vyloučit, že nebude v rámci výkonu inženýrské činnosti vyžadováno:

- vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz a biologický průzkum, dále pak hluková zátěž (parkování, zvýšení intenzity dopravy v místě apod.) Má se s tím v nabídce uvažovat či ne? V poskytnutých podkladech je poznámka o "možné přístavbě hospody"
- u stávajícího restauračního zařízení. Má se s tím počítat v nabídce či ne? Venkovní kluziště má mít i chlazení dle výkresové části studie a další prostory (sklady, garáž pro rolbu)
- je to tedy plnohodnotná ledová plocha? Co se týče novostavby sportovní haly
- uvažuje se tedy, že je bez obsluhy a jen rekreační sport? S tím že pouze nejnutnější zázemí (šatny, wc, sprchy, nářadovny, technické místnosti), ano?
- Tribuna - jaká je požadována kapacita?
- Na základě čeho se dospělo k počtu 46 míst pro osobní vozidla?

Odpověď č. 1 :

- V rámci projekčních prací se předpokládá zpracování dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Pokud nastane potřeba zpracovat další odborné posudky, které nejsou specifikovány ve smlouvě o dílo, budou se řešit samostatnou objednávkou u zhotovitele nebo externí společnosti. Tedy se nepředpokládá, že cena těchto posudků bude zahrnuta v nabídkové ceně.

- Rozšíření stávajícího restauračního zařízení není součástí nabídky.

- Předpokládá se, že víceúčelové hřiště bude mít s ohledem na prostorové možnosti rozměry hrací plochy 40x20 metrů. Rozměry jsou tedy menší než pro klasické hřiště na lední hokej. Hřiště bude navrženo pro celoroční provoz, což znamená, že pod povrchem umělé trávy (nebo jiné alternativy) bude instalováno chladicí

potrubí, které spolu s chladicím zařízením umožní v zimních měsících transformovat hřiště na venkovní kluziště. Dle studie k víceúčelovému hřišti přináleží zázemí jako šatny, sklad, chladicí zařízení a garáž pro rolbu. Tyto objekty mohou být integrovány do budovy sportovní haly, detaily budou řešeny v rámci zpracování projektové dokumentace. Chladicí zařízení ledové plochy může být s výhodou použit i pro vytápění sportovní haly.

- V rámci návrhu sportovní haly bude kladen důraz na jednoduchost a ekonomiku stavby s ohledem na rozpočtové možnosti městyse Pozlovice. Sportovní hala by měla sloužit primárně pro sport a nepředpokládá se, že by se zde pořádaly kulturní akce. Hrací plocha by měla být doplněna o nejnutnější zázemí (šatny, WC, sprchy, nářadovna a technické místnosti). Nebude zde navržena např. recepce. V hale by měla být navržena malá tribuna (např. forma vyvýšeného stupně), která umožní např. přítomnost rodičů během zápasů nebo čekání hráčů dalších týmů při turnajích. Jak bylo zmíněno výše, v rámci zpracování projektové dokumentace bude řešeno, jestli je výhodné do sportovní haly zakomponovat i zázemí pro kluziště nebo jej řešit samostatně.

- Tribuna pro sledování fotbalových utkání by měla mít kapacitu cca 90 diváků.

- Navržená kapacita (46 stání) se odvíjí od výpočtové potřeby parkovacích stání pro vyletiště s předpokládanou návštěvností. Počet parkovacích stání se může v projektové dokumentaci měnit.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 22.1.2021.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností