

Zadavatel: Městys Pozlovice
Se sídlem: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
Zastoupený: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta
IČ: 00568708

1/O/2020119

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 22.02.2021

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Pozlovice – Stavební úpravy MK a chodník Řetechovská**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2020119
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00568708>
Elektronický nástroj zadavatele: <https://www.kdv.cz/pozlovice-mci/>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Prosím o objasnění ZD:

1. Dodavatelé jsou povinni nacenit skládkovné ve výši 330,57 Kč/t dotaz: vztahuje se k položce rozpočtu poplatek za skládku horniny cena za m3 nebo položku poplatek za skládku stavební suti cena/t či jiná položka ?
2. SO402 Přeložka kabelů CETIN - dotaz, zda bude realizovat SO402 CETIN dle vlastního rozpočtu a SOD, nebo si můžeme nacenit ?

Odpověď č. 1 :

1/ Skládkovné

Částka 330,57 Kč bez DPH/t se týká pouze poplatku za skládku horniny. Hornina bude uložena přímo v městysi Pozlovice, kde má majitel (Městys Pozlovice) stanovenou tuto výši poplatku. V rámci rozpočtu je uveden poplatek v m3. Pro přepočet uvádějte částku 330,57 Kč/t x 1,5 t/m3 = 495,86 Kč bez DPH/m3. Poplatek za skládku stavební suti, který je uveden v tunách, stanoví zhotovitel. Zadavatel provedl úpravu čl. X odstavec 4 textové části zadávací dokumentace.

2/ CETIN

- SO402 Přeložku kabelu CETIN je součástí předmětu veřejné zakázky, bude tedy dodavateli naceněna. Při výstavbě bude při obnažení sdělovacích kabelů CETIN přizván správce, se kterým bude na místě stavby ujednán přesný postup. Předpokládá se, že kabely budou obnaženy a bude zkontrolována jejich poloha a hloubka uložení. Případně budou kabely mírně posunuty mimo celistvé konstrukce (např. betonové obrubníky)

Zadavatel rozhodl o změně termínu pro konec lhůty na podání nabídek, kterou provádí v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 22.2.2021, a to do dne 2.3.2021 do 10:00 hodin. Uvedené změny jsou obsaženy v přiloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 22.2.2021 a jsou také obsaženy ve Výzvě k podání nabídky_změna č. 1 ze dne 22.2.2021 a jsou pro dodavatele závazné.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 22.2.2021.

Příloha:

Textová část zadávací dokumentace_změna č. 1 ze dne 22.2.2021

Výzva k podání nabídky_změna č. 1 ze dne 22.2.2021

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností