

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:

REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU ZŠ U PÁLENICE

Identifikační údaje o zadavateli:

Název zadavatele: **Město Kunovice**
Sídlo: náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
Zastoupený: Ing. Pavlem Vardanem, starostou města
IČ: 005 67 892
DIČ: CZ00567892, neplátcí DPH
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00567892>

V Uherském Brodě dne 4. 11. 2020

Zadavatel informuje, že obdržel Žádosti o vysvětlení ZD v následujícím znění:

Dotaz č. 1

Prosíme o vysvětlení ZD: položky VV, konkrétně vrstvy podkladního kameniva, naprosto neodpovídají vzorovým řezům. Ve VV zcela chybí asfaltové podkladní vrstvy. Prosíme o vysvětlení, popř. opravu VV.

Dotaz č. 2

Pokud se neplete, ve výkazu výměr chybí položky asfaltu. V TZ i ve výkresu řezu je s asfalty počítáno. Žádáme prosím o vysvětlení výše popsaného, případně o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 3

V situačním výkresu C2 Situace DPS je uvažováno s dvěma druhy sportovních povrchů. Na atletickém ovále se stříkaným a uvnitř na hřišti s pokládaným EPDM povrchem. Oproti tomu ve výkazu výměr a TZ je uvažováno jak na ovál, tak na vnitřní hřiště pouze s jedním druhem povrchu. Žádáme prosím o vysvětlení výše popsaného, případně o doplnění těchto položek do výkazu výměr.

Dotaz č. 4

Ve výkresu Řez oplocení je uvedena síť z umělých vláken. Ve výkazu výměr je uvedena síťovina. Prosíme o přesné určení druhu této ochranné sítě.

Dotaz č. 5

Dle PD je uvažováno s osazením sloupků oplocení vnitřního hřiště se sloupkem 60x60x35, výšky 5m. Domníváme se, že tyto sloupky jsou poddimenzované. Celková výška oplocení je 5m a v horní části je počítáno s osazením ochranné sítě. Při prudkém větru bude na sloupky vyvíjen veliký tlak vzhledem k celkové výšce a osazení sítě v horní části. Žádáme prosím o vyjádření se k výše popsanému.

Dotaz č. 6

Pokud se neplete, nesedí skladby na atletickém oválu oproti výkresu v Řezu 3. Žádáme prosím o vysvětlení výše popsaného.

Dotaz č. 7

Žádáme prosím o přesné určení barev sportovního povrchu, jak pro atletický ovál, tak pro vnitřní hřiště.

Dotaz č. 8

V PD je pod sportovním povrchem drenážní asfalt. Ale ve výkazu výměr není. Co tedy platí? Pokud budou asfalty vypuštěny, žádáme o aktualizované řezy.

Dotaz č. 9

V PD ve výkresu C_2 SITUACE DPS_36 jsou popsány dva typy sport. povrchů. Povrch EPDM na vnitřek oválu a povrch tzv. stříkaný na ovál. Ve výkazy výměr je ovšem povrch dán jednou položkou a to povrch stříkaný (tartan). Co tedy platí? Dále Vás žádáme o určení barev povrchů.

Dotaz č. 10

Obsahuje tato položka i nákup ornice?

č. 28 181300010RAE Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1:5 a osetí travou při tloušce 150 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 15 000 m m2 1 446,88600 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 AP-HSV RTS 20/ II vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene. Včetně přesunu hmot. hod koulí : 448,08 448,08000 plocha mimo ovál:

72*1,47+3,85*2+11,2*2,1+31*7,2+2,1*13,2+3,91*6,6 413,78600

94,3*3+40*2,72+2,25*6,6+15,3*3,1+11,2*1,5+11,2*10,2 585,02000

Dotaz č. 11

Skladba a tloušťky konstrukčních vrstev vnitřní plochy hřiště a běžeckého oválu nejsou jednotné v Položkovém soupisu prací, ve výkresu 06_Detail skladby ani v Příloze 1 Výzva k podání nabídek. Žádáme o kontrolu skladby a sjednocení tloušťky jednotlivých vrstev.

Dotaz č. 12

V soupisu prací, díl 91 Doplňující práce na komunikaci, se domníváme, že u pol. 66 nemá být osazení betonového obrubníku, ale osazení pryžového obrubníku (viz. řez) pro tuto položku chybí dodávka materiálu. Prosíme o vysvětlení.

Dotaz č. 13

V soupisu prací jsme nenašli prvky pro hod koulí, které jsou popsány ve výzvě – vrhačský kruh ocelové kce, patky, břevno. Prosíme o vysvětlení.

Jakmile zadavatel obdrží vyjádření projektantů, bude uveřejněno Vysvětlení ZD č. 2 s odpověďmi na tyto dotazy a s novým, aktualizovaným dokumentem Příloha č. 6 VV_REV1.

V rámci plánovaného Vysvětlení ZD č. 2 zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

.....
Ing. Ivana Sušilová
jednatelka spol. IS Projekt, s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele