

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

k veřejné zakázce s názvem

„Rekonstrukce budovy Komenského 211, Bučovice“

zadávané v otevřeném řízení v souladu s ustanovením §3 písm. b) a §56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Typ veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení dle §56 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2021-007878
Datum zahájení zadávacího řízení:	3. 3. 2021
Datum zveřejnění zadávacího řízení:	4. 3. 2021
Zadavatel	
Název:	město Bučovice
Sídlo:	Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
IČ:	00291676
Zastoupený:	PhDr. Jiří Horák, Ph.D., starosta
Profil zadavatele:	https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676
Elektronický nástroj:	https://www.kdv.cz/prehled_zakazek.php
Osoba zastupující zadavatele v souladu s ust. § 43 zákona	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel tímto vysvětluje v souladu s ust. § 98 zákona zadávací dokumentaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19. 4. 2021

Dobrý den,

zasíláme dotaz k veřejné zakázce "Rekonstrukce budovy Komenského 211,Bučovice".

Ve výpisu prvků plastových výplní otvorů je asi omylem 2x str.3. Chybí tak str.4.

Žádáme o doplnění.

Odpověď

1/ Zadavatel tímto uveřejňuje opravený dokument PL - Výpis plastových výplní otvorů, který přikládá jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení ZD.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele zde:
<https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291676>

Přílohy:

- č. 1 – Opravený PL - Výpis plastových výplní otvorů

V Brně dne 21. 4. 2021

město Bučovice
v zastoupení
PIONS s. r. o.