

Váš dopis zn.

Naše značka 18-06895

Vyřizuje Urbanová Aneta

Telefon +420 491 419 212

GSM brána +420 606 736 008

E-mail urbanova@vakna.cz

Datum 07.12.2018

Broumovské stavební sdružení s.r.o.
Broumov, U Horní brány 29
55001 Broumov

Školní poradenské pracoviště, Broumov

s.p.č. 772/1 Broumov

V situaci je informativně zakresleno zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod, kanalizace a požární hydrant.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavební úpravy a změnu užívání objektu čp. 311, Broumov. Objekt je napojen na vodovodní řad stávající přípojkou - beze změn. Vodoměr je stávající, nové rozvody vody budou provedeny za vodoměrnou sestavou.

Objekt je napojen na kanalizační stoku stávající přípojkou - beze změn. Dešťové vody ze střechy objektu jsou v současné době svedeny do kanalizace ve správě VaK Náchod a.s.

S vydáním příslušného povolení souhlasíme při splnění následujících podmínek:

- 1) Při následujících stavebních úpravách nebo změně v užívání zájmového objektu bude rašena likvidace srážkových vod ze střechy objektu a zpevněných ploch dle platné legislativy.
- 2) Podzemní požární hydrant u čp. 255, ul. Komenského, Broumov má vydatnost na dodávku požární vody v množství 6 l/s.

v z. Urbanová

Ing. Pavel Korda
vedoucí oddělení TPČ

Vodovody a kanalizace Náchod a.s.
Kladská 1521
547 01 NÁCHOD

Počet příloh: 1

