



Intenzity osvětlení dle ČSN EN 12464-1		
Místnost	hodnota	čl.
Chodba - m.č.2.01, 2.02, 2.03	100 lx	5.1.1.
Soc.zařízení - m.č.2.04	200 lx	5.2.4.
Šatna - m.č.2.10	200 lx	5.2.4.
Kuchyňka - m.č.2.09	300 lx	5.29.1.
Kanceláře - m.č.2.08, 2.07, 2.06	500 lx	5.29.2.
Konzultační místnost - m.č.2.05	300 lx	5.36.1.
Úklidová místnost - 110	200 lx	5.2.4.



Broumovské stavební sdružení s.r.o.
U Horní brány 29, Broumov, 550 01

tel./fax: 491 523 543, e-mail: bss@bssbroumov.cz

IČO: 46504303, DIČ: CZ46504303

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:			
Ing. Jaroslav Šlapka		Pavel Jiráček		Pavel Jiráček			
Místo stavby: Broumov				Úřad: Broumov			
Stavebník: Město Broumov, IČ: 00272523 Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov						Č. zakázky:	181012
						Stupeň	DPS
Název akce: ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVÍŠTĚ Komenského č.p. 311 Broumov D.1.4.2 - Silnoproud a slaboproud						Formát:	3xA4
						Datum:	09/2018
						Měřítko	1:50
Název výkresu: 2.NP - silnoproud						Č. výkresu / Č. paré: D.1.4.2.3	