LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA NE DĚLKOVÁ ČÁLO	PODLAHOVÁ ÚPRAVA	STĚNY	PODHLEDY / STROP	POZNÁMKA
2.01	KANCELÁŘ GP	34,09	R6 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.02	KANCELÁŘ GP	34,61	R6 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.03	KANCELÁŘ GP	33,36	R6 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.04	ZÁZEMÍ/DATA MÍSTNOSTI	20,25	R6 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.05	CHODBA	41,07	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P7 | SDK PODHLED	–
2.06	CHODBA	77,73	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P7 | SDK PODHLED	–
2.07	WC - ZAMĚSTNANCI – ŽENY	4,37	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.08	ÚKLID	3,05	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.09	WC INVALIDÉ	4,73	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.10.1	WC PŘEDSÍŇ	1,86	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.10.2	WC ŽENY	1,40	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.10.3	WC MUŽI	3,65	R24 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000mm
2.11	KANCELÁŘ GP	47,90	R6 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.12	VSTUPNÍ HALA	50,20	R15 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	SDK PODHLED	–
2.13	TERASA	9,96	R13 | BETONOVÁ DLAŽBA	–	–	–
2.14	SPISOVNA	30,53	R4 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P1 | SDK PODHLED	–
2.15	KANCELÁŘ GP	32,16	R4 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.16	KANCELÁŘ GP	18,95	R14 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.17	SPISOVNA	7,76	R14 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P1 | SDK PODHLED	–
2.18	KANCELÁŘ	56,29	R4 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.19	KANCELÁŘ	52,94	R4 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.20	KANCELÁŘ	18,58	R4 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P3 | AKUSTICKÝ PODHLED	–
2.21	CHODBA	38,54	R5 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P7 | SDK PODHLED	–
2.22	CHODBA SCH. PŘÍSTUP	36,24 / 25,60 13,64	R5 | KERAMICKÁ DLAŽBA TERAZZO	HRP, OM, ŠTUK,		VRP, OM, ŠTUK, TERAZZO VYSPRÁVĚT CPOHÁ- PASTOU
2.23	DENNÍ MÍSTNOST	10,39	R18 | PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P7 | SDK PODHLED	KER.OBKL.(800)(850)
2.24	WC - ZAMĚSTNANCI – MUŽI	5,53	R15 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000
2.25	SERVEROVNA	8,83	R17 | ANTISTATICKÉ PVC	HRP, OM, ŠTUK,	P7 | SDK PODHLED	–
2.26	WC	9,75	R15 | KERAMICKÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	P6 | SDK PODHLED	KER. OBKL. 2000
2.27	CHODBA	12,01	TERAZZOVÁ DLAŽBA	HRP, OM, ŠTUK,	SDK-ROZHLED	–
2.28	TĚLOCVIČNA NÁŘADÍ/VÝDEJ	188,78 –	273,07 75,10	DŘEVĚNÝ PARKETY		13,5+++++ S7 | SDK PODHLED OBKLAD v 1500
2.29	CHODBA 00 OA	5,14	–	PVC	HPC OMÝVA	C7 | SDK PODHLED VYSPRAVIT SE OMÝVA
2.30	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,73	R3 | PU STĚRKA	–		–

Rekonstrulce budovy Komenského 211 Bučovice LEGENDA SVÍTIDEL

A1		Zumtobel 42185314 TECTON MIREL LED2700-840 L1000 LDO WH [STD]
A2		Zumtobel 42182821 TECTON B BASIC LED5200-840 L1522 LDE WH [STD]
A3		Zumtobel 42931106 TECTON C LED3700-840 L1000 WHB LDE WH [STD]
B2		Thorn 96828932 (STD - standard) COLLEGE LED4200-840 HF L1200
C1		Thorn 96242098 (STD - standard) CETUS LED 2000 HF 840
C2		Thorn 96242096 (STD - standard) CETUS LED 1000 HF 840
D1		Thorn 96629367 (STD - standard) KAT RD 2000-840 HF
D2N		Thorn 95642754 NOVALINE LED3500-840 HF E3 WH
F1		Thorn 96630754 (STD - standard) AQFPRO S LED4300-840 PC MB HF
P1		ZUMTOBEL 42182765 (STD - Standard) PERLUCE O LED4600-840 L1520 EVG IP54 WH
S1		ZUMTOBEL 42183282 CRAFT S LED7500-840 PM WB LDO WH
NO1		ZUMTOBEL 42185705 RESCLITE PRO MSC ANT E1D WH
NO2		ZUMTOBEL 42185742 RESCLITE_PRO_MSC_ANT_E1D_WH_IP65
NO3		Zumtobel 42185789 RESCLITE PRO TEC-GP ANT E1D WH [STD]
NC1		ZUMTOBEL 42185706 RESCLITE PRO MSC ESC E1D WH
NC2		ZUMTOBEL 42185707 (STD - Standard) RESCLITE PRO MSC ESC5D E1D WH
NC3		Zumtobel 42185790 RESCLITE PRO TEC-GP ESC E1D WH [STD]
N1		Thorn 96629761 VOYAGER SOLID MB E3-S WH
N2		TM Technologie TM-DSLM2.5T016 ONTEC E MZ 302 M ST COLD
N4		Zumtobel 42185990 CROSSIGN 110 P TEC-GP E1D WH

LEGENDA SILNOPROUD:

- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ - CYA4
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A, X - ČÍSLO ZÁSUVKOVÉHO OBVODU
- DVOJITÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A, X - ČÍSLO ZÁSUVKOVÉHO OBVODU
- JEDNODUCHÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A, PRO LEDNIČKU
- EL. VÝVOD 230V
- EL. VÝVOD 400V
- TLAČÍTKO 10A 250V ŘAZENÍ 1/0 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 1 IP20, BÍLÝ, S RELEOVÝM DOBĚHEM
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 5 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 6+6 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŘAZENÍ 7 IP20, BÍLÝ
- SPÍNAČ 10A 250V ŽALUZIOVÝ, ŘAZENÍ 1/0+1/0 IP20, BÍLÝ
- TLAČÍTKA10A 250V ŘAZENÍ 1/0 IP20, SOUČÁST ROZVADĚČE
- POHYBOVÉ ČIDLO, DOSAH MIN. 8m
- SVĚTELNÝ A ZVUKOVÝ ALARM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- TRANSFORMÁTOR SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- SIGNÁLNÍ TAHOVÉ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
- STOUPACÍ VEDENÍ
- R-"A" — ROZVADĚČ- ADMINISTRATIVA "A"
- R-"B" — ROZVADĚČ- ADMINISTRATIVA "B"
- R-Tělocvična — ROZVADĚČ TĚLOCVIČNA
- RACK-"A" — DATOVÝ ROZVADĚČ - ADMINISTRATIVA "A"
- RACK-"B" — DATOVÝ ROZVADĚČ - ADMINISTRATIVA "B"
- PZTS-"A" — ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM-ADMINISTRATIVA "A"
- PZTS-"B" — ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM-ADMINISTRATIVA "B"
- ZKUŠEBNÍ SVORKA, AX- OZNAČENÍ ZVODU
- DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM-"A" — DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM - ADMINISTRATIVA "A"
- DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM-"B" — DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM - ADMINISTRATIVA "B"

OZNAČENÍ SVÍTIDEL

SV.MŠ1/A1/110
- OZNAČENÍ SVÍTIDLE
- TYP SVÍTIDLA
- OZNAČENÍ OBVODU SVĚTELNÉHO OKRUHU/NAPÁJECÍ ROZVADĚČ

OZNAČENÍ ZÁSUVEK

Z.MŠ.7
- OZNAČENÍ OBVODU ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU/NAPÁJECÍ ROZVADĚČ

OZNAČENÍ ŽALUZII

ŽMŠ1/21
- OZNAČENÍ SVÍTIDLE
- OZNAČENÍ OBVODU ŽALUZIOVÉHO OKRUHU/NAPÁJECÍ ROZVADĚČ

SOUSTAVA:
3PEN síť, 50Hz 400/230V TN-C před RH
3NPE síť, 50Hz 400/230V TN-S za RH
MÍSTO ROZDĚLENÍ PEN VODIČE: ROZVADEČE RH
ICN PŘÍSTROJŮ MIN. 10KA
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: NORMÁLNÍ-AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
V KOUPELNÁCH A TECH. MÍSTNOSTI BUDE PROVEDENO DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ VODIČEM CYA 4mm.
POLOHA SVÍTIDEL A ZÁSUVEK BUDE KOORDINOVÁNA A DEFINITIVNĚ ODSOUHLASENA INVESTOREM.
V PROSTORU PODY BUDE VYVEDEN VODIČ CYA 25 PRO UZEMNĚNÍ NOVÉ HOP. KTERÁ BUDE UMÍSTĚNA V PROSTORU PODY A BUDE SLOUŽIT PRO UZEMNĚNÍ PA. SVOREK BLESKOZVODU A PŘÍPADNÉ KOVOVÝCH STAVEBNÍCH ČÁSTÍ.
KABELOVÁ TRASA V MÍSTNOSTI 205, 206, 212, 221 BUDE VEDENA V DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH V PODHLEDU.
KABELOVÁ TRASA MIMO VÝŠE ZMÍNĚNÉ MÍSTNOSTI BUDE VEDENA POD OMÍTKOU, V SDK NEBO V PODLAZE.
KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAZE A V SDK BUDE VŮČI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ CHRÁNĚNA CHRÁNIČKOU.
SLABOPROUDÉ VEDENÍ BUDE PROSTOROVĚ ODDĚLENO OD ROZVODŮ SILOVÝCH.
PŘÍSTROJE VE STĚNĚ VÝŠE SDRUŽOVAT DO VÍCENÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ.

V MÍSTNOSTI 209 MUSÍ BÝT INSTALOVÁNA SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI A PROTIPANICKÉ SVÍTIDLO.
ROZVADĚČ VÝTAHU BUDE UMÍSTĚN V 2.NP V RÁMU DVEŘÍ A BUDE NAPÁJEN KABELEM CYKY-J 5x6 A UZEMŇOVACÍM VODIČEM CYA 10. ROZVADĚČ VÝTAHU NENÍ SOUČÁSTÍ PROJEKTU.

UT:
PŘÍPRAVA PRO NAPÁJENÍ EL. ZAŘÍZENÍ PRO PROFESI ÚT JE V RÁMCI PROFESE MaR.

ZT:
V MÍSTNOSTECH Č. 2.10.3 A 224 BUDOU PŘIPRAVENY VÝVODY 230V, 16A PRO NAPÁJENÍ AUTOMATICKÉHO SPLACHOVANÍ PISOÁRŮ.
V MÍSTNOSTECH Č. 208, 219, 220, 223, 224, 226 BUDOU PŘIPRAVENY VÝVODY 230V /ZÁSUVKY, 16A PRO NAPÁJENÍ ZÁSOBNÍKOVÝCH OHŘÍVAČŮ TEPLÉ VODY.
PRO POTRUBÍ KONDENZÁTU VENKOVNÍCH KONDENZAČNÍCH JEDNOTEK VZT zař.č. 3.01 A VZT zař. č. 3.12 BUDOU PŘIPRAVENY VÝVODY 230V, 16A PRO NAPÁJENÍ SAMOREGULAČNÍCH TOPNÝCH KABELŮ.
DODÁVKA SAMOREGULAČNÍCH KABELŮ O VÝKONU 15W/m JE V RÁMCI PROFESE ELEKTRO.

VZT:
VZT ZAŘ. Č. 2.04 A 2.05 BUDOU SPÍNANÉ SVĚTELNÝM VYPÍNAČEM S DOBĚHOVÝM RELÉ POD VYPÍNAČEM.

POZNÁMKA:
-ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NAPŘ. ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY.
-ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VYMĚŘY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

Ing. Tomáš Novotný
U Potoka 316, Kobylnice 664 51
tel.: 731 654 008

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Adrián Mikloš	
investor	Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01	
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	

MENHIR PROJEKT
Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092

datum	05/2020
formát	1470x891
č. zakázky	20_012
stupeň	DPS
měřítko	1:50
číslo výkresu	02

akce
REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE

D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE

obsah výkresu
ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 2.NP

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM – ČSNOR 12 27/2000 Sb. –