


Rozvaděč min. 96M, zapuštěný, bílý  
Velikost jističe v RH 3x32A/B.  
Proudová soustava: 3PEN 400/230V, 50Hz, TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3  
Icn přístrojů min. 10kA  
Pozární odolnost EI 30DP1

CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM  
– zákon č.121/2000 Sb. –

POZNÁMKA:  
– ZHOTOVITEL STAVBY ZODPOVÍDÁ ZA DODRŽOVÁNÍ BOZP, PO A OSTATNÍCH PŘÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NŮREM ČSN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA NÁPR: ZÁK. Č. 350/2012 SB. (STAVEBNÍ ZÁKON) A VYHLÁŠKA Č. 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH STAVBY  
– ZHOTOVITEL STAVBY JE POVINEN SI VÝMĚRY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

Ing. Tomáš Novotný  
U Potoka 316, Kobylnice 664 51  
tel.: 731 654 008

hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík	
zodpovědný projektant	Ing. Tomáš Novotný	
vypracoval	Ing. Adrián Mikloš	
investor	Město Bučovice, Jiráskova, Bučovice, 685 01	
místo stavby	parc. č. 568, k. ú. Bučovice (615161) Komenského 211, Bučovice, 685 01	
akce	REKONSTRUKCE BUDOVY KOMENSKÉHO 211, BUČOVICE	
D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE	měřítko	
obsah výkresu	číslo výkresu	
ELEKTROINSTALACE - ROZVADĚČ R-Administrativa "B"	10	



Horní 32, 639 00 Brno, tel: 604 200 092