

KATASTRY											
k.ú. Želeč											
1852/3											
PARCELNÍ ČÍSLO		(1) 1852/3		1878/26							
DRUH POVRCHU		(2) (3)		trávník		(4)		trávník		(5)	
VZDÁLENOSTI ŠACHET		20.50		38.00				37.30		(6) trávník	
OZNAČENÍ ŠACHET		ČS2		Š57/270.0°				Š58/175.0°		(7) trávník	
										(8) trávník	
										(9) komunikace z žulové kasty - III/143310	
										26.50	
										19.30	
										Š60/170.0°	
										Š61	

SMĚROVÉ POMĚRY



MĚŘITKA 1:500/100

STOKA C

HLoubka výkopu	3.70	3.66	3.59	3.50	3.45	3.35	3.29	3.21	3.20	3.19	3.16	3.10	3.03	3.01	3.00	2.95	2.93	2.87	2.85	2.84	2.81	2.77	2.74	2.67	2.62	2.51	2.39	2.19	2.11	2.09	2.04	2.03	2.00					
Kóta výkopu	234.80	234.82	234.86	234.90	234.92	234.96	235.09	235.07	235.08	235.09	235.12	235.19	235.26	235.28	235.29	235.34	235.36	235.42	235.44	235.45	235.48	235.53	235.56	235.63	235.68	235.74	235.81	235.92	236.00	236.01	236.06	236.07	236.10					
HLoubka dna potrubí	3.60	3.56	3.49	3.40	3.35	3.25	3.19	3.11	3.10	3.09	3.06	3.00	2.93	2.91	2.90	2.85	2.83	2.77	2.75	2.74	2.71	2.67	2.64	2.57	2.52	2.41	2.29	2.09	2.01	1.99	1.94	1.93	1.90					
Kóta dna potrubí	234.90	234.92	234.96	235.00	235.02	235.06	235.09	235.17	235.18	235.19	235.22	235.29	235.36	235.38	235.39	235.44	235.46	235.52	235.54	235.55	235.58	235.63	235.66	235.73	235.78	235.84	235.91	236.02	236.10	236.11	236.16	236.17	236.20					
Kóta původního terénu	238.50	238.48	238.45	238.40	238.37	238.31	238.28	238.28	238.28	238.28	238.28	238.29	238.29	238.29	238.29	238.29	238.29	238.29	238.29	238.29	238.29	238.30	238.30	238.30	238.30	238.30	238.25	238.20	238.11	238.11	238.10	238.10	238.10	238.10				
Srovnávací rovina	227																																					
STANIČENÍ [km/m]	0.0	2.10	6.68	11.10	13.08	17.96	20.50	29.03	30.92	31.70	34.46	42.86	50.35	51.90	53.78	58.50	60.77	61.82	63.76	67.86	69.73	71.06	73.70	73.77	79.08	83.10	90.30	95.80	2.70	10.40	22.30	31.00	32.10	37.00	38.20	41.60		
PROFIL [mm]-MATERIÁL-DEŁKA [m]	DN250-PVC SN12-141.60																																					
SKLON [promile]-DEŁKA [m]	9.18-141.60																																					
ULOŽENÍ	Štětíkovské lože f 0/8 mm, tl. 100 mm. Obsyp a zásep potrubí štětíkovským f 0/8 mm s krytím potrubí 300 mm.																																					

(n)	TABULKA VYSVĚTLIVEK
(1)	1878/1
(2)	trávník
(3)	kommunikace z žulové kostky - III/43310
(4)	žulové kostky
(5)	štětík
(6)	dlažba
(7)	žulová kostka
(8)	chodník - dlažba
(9)	STOKA C1

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc				projekte • inženýring • realizace vodo hospodářských staveb	
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				AQOL	
VYPRACOVAL	JAN BLUMA	ODP. PROJEKTANT	JAN BLUMA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova	DATUM			
ZAKÁZKA				STUPEŇ	DPS
KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				FORMÁT	3 A4
D.2 - IO02 GRAVITAČNÍ KANALIZACE				MĚŘITKO	1 : 500/100
D.2.2 - PODÉLNÉ PROFILY				ČÍSLO PŘÍLOHY	
PODÉLNÝ PROFIL STOKY C				D.2.2.8	
				ČÍSLO KOPIE	