

LEGENDA ELEKTRO


- SLOUP 103 PODPĚRNÝ BOD (MAJETEK E.ON)
- ☒ HDS HDS – HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ (MAJETEK E.ON)
- ☒ RE1 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- ☒ RČS1 ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE
- → — KABELOVÉ VEDENÍ

LEGENDA ELEKTRO

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:**  
3NPE AC, 50HZ, 400V/TN-C-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EKTRICKÝM PROUDEM**  
ZÁKLADNÍ OCHRANA - OCHRANA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM)  
411.2 ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY  
OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ  
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY  
OCHRANA ZVÝŠENÁ - ZAJIŠŤUJE JAK OCHRANU ZÁKLADNÍ, TAK I PŘI PORUŠE  
412 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

- ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ:**  
KABELY BUDOU ULOŽENY V ZEMI KORUGOVANÝCH CHRÁNIČKÁCH.

- PROSTORY:**  
Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:  
PROSTORY BĚŽNÉ, ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEZVYŠUJE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.  
VNĚJŠÍ VLIVY: AB7 (S OMEZENÍM -25 AŽ +50°C); AD3; AF2

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce inženýring realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA  KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2xA4
D.6. - IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN  PŘÍPOJKA ČS1 - SITUACE				MĚŘÍTKO	1:200
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.6.2	ČÍSLO KOPIE