



## LEGENDA

- SLOUP 83 PODPĚRNÝ BOD (MAJETEK E.ON)
- ⊠ HDS HDS – HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ (MAJETEK E.ON)
- ⊠ RE2 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- ⊠ RČS2 ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE
- K KABELOVÉ VEDENÍ KABELOVÉ VEDENÍ

## LEGENDA ELEKTRO

**NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:**  
3NPE AC, 50HZ, 400V/TN-C-S

### OCHRANA PŘED ÚRAZEM EKTRICKÝM PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA - OCHRANA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM)

411.2 ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

OCHRANA ZVÝŠENÁ - ZAJIŠŤUJE JAK OCHRANU ZÁKLADNÍ, TAK I PŘI PORUŠE

412 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

### ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ:

KABELY BUDOU ULOŽENY V ZEMI KORUGOVANÝCH CHRÁNIČKÁCH.

### PROSTORY:

Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

PROSTORY BĚŽNÉ, ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEZVYŠUJE NEBEZPEČÍ

ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

VNĚJŠÍ VLIVY: AB7 (S OMEZENÍM -25 AŽ +50°C); AD3; AF2

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc  
aqol@aqol.cz, www.aqol.cz



projekce inženýring realizace  
vodohospodářských staveb

VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA				STUPEŇ	DPS
D.6. - IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN				FORMÁT	2xA4
				MĚŘÍTKO	1:200
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.6.4	ČÍSLO KOPIE

PŘÍPOJKA ČS2 - SITUACE