

LEGENDA

- SLOUP 58 PODPĚRNÝ BOD (MAJETEK E.ON)
- HDS HDS – HLAVNÍ DOMOVNÍ SKŘÍŇ (MAJETEK E.ON)
- RE3 ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
- RČS3 ROZVADĚČ ČERPACÍ STANICE
- KABELOVÉ VEDENÍ


LEGENDA ELEKTRO

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3NPE AC, 50HZ, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EKTRICKÝM PROUDEM
ZÁKLADNÍ OCHRANA - OCHRANA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM)
411.2 ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
OCHRANA ZVÝŠENÁ - ZAJIŠŤUJE JAK OCHRANU ZÁKLADNÍ, TAK I PŘI PORUŠE
412 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ:
KABELY BUDOU ULOŽENY V ZEMI KORUGOVANÝCH CHRÁNIČKÁCH.

PROSTORY:
Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:
PROSTORY BĚŽNÉ, ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ NEZVYŠUJE NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.
VNĚJŠÍ VLIVY: AB7 (S OMEZENÍM -25 AŽ +50°C); AD3; AF2

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 AQOL projekce inženýring realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	2xA4
D.6. - IO06 KABELOVÉ PŘÍPOJKY NN PŘÍPOJKA ČS3 - SITUACE				MĚŘÍTKO	1:200
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.6.6	ČÍSLO KOPIE