


KATASTRY	Želeč na Hané [795844]
PARCELNÍ ČÍSLA	1878/13
DRUH POVRCHU	Zpevněná komunikace - asfalt

MĚŘITKA 1:500/100

VB 1.1	VB 1.2	VB 1.3
--------	--------	--------




HLOUBKA VÝKOPU	1.70	1.66	1.64	1.67	1.71	1.73	1.75	1.87	1.94	2.00	2.07	2.11
KÓTA VÝKOPU	236.87	237.07	237.17	237.39	237.67	237.75	237.82	238.26	238.54	238.76	239.03	239.20
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.60	1.56	1.54	1.57	1.61	1.63	1.65	1.77	1.84	1.90	1.97	2.01
KÓTA DNA POTRUBÍ	236.97	237.17	237.27	237.49	237.77	237.85	237.92	238.36	238.64	238.86	239.13	239.30
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	238.57	238.73	238.81	239.06	239.38	239.48	239.57	240.13	240.48	240.76	241.10	241.31
SROVNÁVACÍ ROVINA	226											
STANIČENÍ [km/m]	0.0	2.75	4.06	7.13	11.01	12.09	12.99	19.13	22.89	26.01	29.73	32.00
DN[mml]-MATERIÁL-DĚLKA[m]	DN90-HDPE	100RC	90x8.2 mm-32.00									
SKLON[%]-DĚLKA[m]	72.81	-32.00										
ULOŽENÍ	šitékopísek 0/8											


KATASTRY	Želeč na Hané [795844]
PARCELNÍ ČÍSLA	1878/13
DRUH POVRCHU	Zpevněná komunikace - asfalt

MĚŘITKA 1:500/100

VB 2.1	VB 2.2
--------	--------



HLOUBKA VÝKOPU	1.92	1.91	1.89	1.83	1.86	1.88	1.89	1.89	1.93	1.93	1.94	1.89	1.84	1.78	1.78	1.75	1.73	1.71	1.70	
KÓTA VÝKOPU	240.52	240.52	240.53	240.55	240.58	240.59	240.59	240.59	240.60	240.61	240.62	240.62	240.76	241.04	241.06	241.13	241.21	241.27	241.30	
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.82	1.81	1.79	1.73	1.76	1.78	1.79	1.79	1.79	1.83	1.83	1.84	1.79	1.68	1.68	1.65	1.63	1.61	1.60	
KÓTA DNA POTRUBÍ	240.62	240.62	240.63	240.65	240.68	240.69	240.69	240.69	240.70	240.71	240.72	240.72	240.86	241.14	241.16	241.23	241.31	241.37	241.40	
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	242.44	242.43	242.42	242.38	242.44	242.47	242.48	242.48	242.49	242.54	242.55	242.56	242.65	242.82	242.84	242.88	242.94	242.98	243.00	
SROVNÁVACÍ ROVINA	229																			
STANIČENÍ [km/m]	0.0	1.12	2.75	10.16	16.24	19.95	20.74	21.10	22.34	26.84	28.08	29.49	32.96	36.30	39.52	40.14	41.70	43.72	45.19	45.80
DN[mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m]	DN63-HDPE	100 RC	63x5.8 mm-45.80																	
SKLON[%]-DĚLKA[m]	3.39	-29.49																		
ULOŽENÍ	šitékopísek 0/8																			

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. BOUČHALOVÁ	ODP. PROJEKTANT	JAN BLUMA	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06 / 2021
ZAKÁZKA	KANALIZACE A ČOV ŽELEČ			STUPEŇ	DPS
D.7 - IO 07 - PŘELOŽKA VODOVODU				FORMÁT	3 x A4
				MĚŘITKO	1:500/100
				ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO KOPIE
PODÉLNÉ PROFILY - PŘELOŽKY PV1, PV2				D.7.3	