


POZNÁMKA:

- KONZOLY POTRUBÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL, OCEL TR.17
- VODÍČÍ TYČE PONORNÉHO ČERPADLA (MÍCHADLA) UPEVNIT KE DNU DLE ŘEŠENÍ HORNÍHO DRŽÁKU
- VODÍČÍ TYČE TAK, ABY BYLA DODRŽENA SVISLOST SPOUŠTĚCÍCH TYČÍ
- AERAČNÍ ROŠTY KOTVIT PEVNĚ KE DNU NADRŽÍ
- PROSTUPY BUDOU VRTÁNY, POD HLADINOU BUDOU TĚSNĚNY SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM - DODÁVKA STAVBY
- HRANICE DODÁVEK

← S T →

DODÁVKA DODÁVKA
STAVBY TECHNOLOGIE

±0,000=232,53 m n.m. (Bpv)

| | | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|--|-------------|
| AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz | | | |  projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb | |
| VYPRACOVAL | ING. P. ŽOUREK | ODP. PROJEKTANT | ING. P. ŽOUREK | ČÍSLO ZAKÁZKY | 2019042 |
| OBJEDNATEL | OBEC ŽELEČ | | | DATUM | 05/2021 |
| ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ D.8 TECHNOLOGIE ČOV D.8.1 PS 01 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST PŮDORYS 1. PP | | | | STUPEŇ | DPS |
| | | | | FORMÁT | 4 A4 |
| | | | | MĚŘÍTKO | 1:50 |
| | | | | ČÍSLO PŘÍLOHY D.8.1.4 | ČÍSLO KOPIE |