



POZNÁMKA:
- KONZOLY POTRUBÍ A KOTEVNÍ MATERIÁL, OCEL TR.17
- VODÍČÍ TYČE PONORNÉHO ČERPADLA (MÍCHADLA) UPEVNIT KE DNU DLE ŘEŠENÍ HORNÍHO DRŽÁKU
- VODÍČÍ TYČE TAK, ABY BYLA DODRŽENA SVISLOST SPOUSTĚCÍCH TYČÍ
- AERAČNÍ ROŠTY KOTVIT PEVNĚ KE DNU NÁDRŽI
- PROSTUPY BUDOU VRTÁNY, POD HLADINOU BUDOU TĚSNĚNY SEGMENTOVÝM TĚSNĚNÍM - DODÁVKA STAVBY
- HRANICE DODÁVEK

DODÁVKA STAVBY
DODÁVKA TECHNOLOGIE

±0,000=232,53 m n.m. (Bpv)

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce • inženýring • realizace vodohospodářských staveb	
VYPRACOVAL	ING. P. ŽOUREK	ODP. PROJEKTANT	ING. P. ŽOUREK	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	OBEC ŽELEČ			DATUM	05/2021
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ D.8 TECHNOLOGIE ČOV D.8.1 PS 01 STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČÁST ŘEZ B-B				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.8.1.6	ČÍSLO KOPIE