

LEGENDA ELEKTRO

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3NPE AC, 50HZ, 400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EKTRICKÝM PROUDEM

ZÁKLADNÍ OCHRANA - OCHRANA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM)

411.2 ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

411.3.2 AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

OCHRANA ZVÝŠENÁ - ZAJIŠŤUJE JAK OCHRANU ZÁKLADNÍ, TAK I PŘI PORUŠE

412 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

OCHRANA DOPLŇKOVÁ

415.1 PROUDOVÉ CHRÁNIČE

415.2 DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

ZPŮSOB ULOŽENÍ KABELŮ:

KABELY BUDOU ULOŽENYNA DRÁTĚNÝCH KABELOVÝCH ŽLABECH, V ELEKTROINSTALAČNÍCH PLASTOVÝCH LIŠTÁCH A TRUBKÁCH.

RMS1



ROZVADĚČ STAVEBNÍ A TECHNOLOGICKÉ ELEKTROINSTALACE

RT1



ROZVADĚČ TECHNOLOGICKÉ DODÁVKY

M10



MOTOROVÝ POHON

EH15




TOPNÝ KABEL

TIC 33



ČIDLO MaR

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc aqol@aqol.cz, www.aqol.cz				 projekce inženýring realizace vodo hospodářských staveb	
VYPRACOVAL	JAROSLAV DOSTÁL	ODP. PROJEKTANT	JAROSLAV DOSTÁL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2019042
OBJEDNATEL	Obec Želeč Želeč 72, 798 07 Brodek u Prostějova			DATUM	06/2021
ZAKÁZKA KANALIZACE A ČOV ŽELEČ				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	3xA4
D.8 - PS01 TECHNOLOGIE ČOV D.8.2 ELEKTROINSTALACE DISPOZICE ELEKTROTECHNOLOGIE				MĚŘITKO	1:50
				ČÍSLO PŘÍLOHY D.8.2.5	ČÍSLO KOPIE