

## Vyjádření k předložené dokumentaci a podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. (dále THMP, a.s.)

Číslo vyjádření: VPD-00761/2020

**Žadatel:** Tomek architekti s.r.o., IČO: 05416990, Daňkova 3333/5, Praha  
**Investor:** Městská část Praha – Běchovice, IČO: 00240044, Českobrodská 3, Praha  
**Název akce:** **Náměstí Běchovice**  
**Stupeň PD:** Spojené územní a stavební řízení  
**Zájmové území:**  
**Adresa:** Hlavní město Praha  
**Kat. území:** Běchovice (601527)

Žadatel vymezil žádosti a přiloženou projektovou dokumentací zájmové území.  
Ve vymezeném území se nachází zařízení veřejného osvětlení ve správě společnosti THMP, a.s.  
Na základě této žádosti vydává společnost THMP, a.s. následující vyjádření:

### Dojde ke kontaktu s VO - výstavba

Dle předložené dokumentace bude

- demontován stožár VO č. 921065 (stožár UZM 8, výložník UZB1-1500, svítidlo Safír 1 /70 W, kabel CYKY 4B x10)
- postaveno 7 ks nových stožárů (atypické ocelové konické stožáry výšky 7 m), každý bude osazen třemi výložníky (1 m) a třemi svítidly (LED svítidla iGuzzini),
- postaven 1 nový stožár (atypický ocelový konický stožár výška 5 m), bez výložníku, osazený jedním svítidlem (LED svítidlo iGuzzini),
- napojení nových stožárů bude ze stožáru VO č. 921064 (6 ks) a ze stožáru č. 912413 (2 ks) novým kabelem CYKY 4J
- přeložen do nové trasy kabel mezi stožáry 912417 – 912416 - 912415
- postaveny 2 nové stožáry (přechodové ocelové výška 6 m) se svítidly Schröder Ampera Midi pro přisvětlení přechodu na ulici Mladých Běchovic, **napojení těchto stožárů nemůže být ze stožárů VO - musí být na síti VO nezávislé** (napojení může být např. z kabelu PREdistribuce, v prvním napojeném stožáru musí být umístěno zařízení pro měření spotřeby el. energie, spínání astrophodinami, případně napojení ze ZM VO samostatným vývodem).

Zároveň s kabelovým vedením bude položen zemnicí drát FeZn průměr 10 mm.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

V místě vjezdu a přejezdu musí být kabel VO uložen do obetonované chráničky DN 110 mm s krytím 1 m s přesahem na obě strany min. 50 cm do přilehlého přidruženého prostoru. Konce chrániček musí být zapěněny. Chráničky musí být geodeticky zaměřeny.

Pro servis a údržbu požadujeme navíc dodání 1 ks atypického stožáru a 3 ks svítidel iGuzzini.

Projektová dokumentace:

Technická zpráva, část SO 401 Veřejné osvětlení, datum 05/2020

Světelný výpočet, datum 05.04.2020

**Před zahájením prací na zařízení VO musí být provedeno nahlášení na dispečink THMP, a.s. na číslo 778 884 085. Telefonicky musí být oznámeno bezprostředně před započítím prací a po ukončení prací.**

Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se konkrétními podmínkami uvedenými v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami pro výstavbu a ochranu zařízení v příloze, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Vyjádření je platné pouze pro vyznačené území, pozbývá platnosti v případě porušení podmínek stanovených tímto vyjádřením.

Technik VO: J. Zavázal, mobil 778 886 043, e-mail: [jiri.zavazal@thmp.cz](mailto:jiri.zavazal@thmp.cz)

**Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.**

**Při nedodržení podmínek nebude možné VO předat do majetku MHMP.**

V Praze dne: 12.08.2020

Vyřizuje: Miroslava Vařečková

Za společnost THMP, a.s.:



Ing. Věra Bursíková  
ředitelka úseku správy a obnovy

Příloha: Všeobecné podmínky pro ochranu zařízení ve správě společnosti THMP, a.s.

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | [www.thmp.cz](http://www.thmp.cz)

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100