


POZNÁMKA:

- DEŠŤOVÁ KANALIZACE SE V MÍSTĚ ODVEDENÍ DO OBEČNÍ KANALIZACE, NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ JIŽ NEFUNKČNÍ DEŠŤOVOU KANALIZACI, KTERÁ BY MĚLA PROCHÁZET PODÉL HALY.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ PRO ULOŽENÍ NOVÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE MUSÍ BÝT NALEZENA STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A OSAZENA RŠ DN 600, DÁLE MUSÍ BÝT ZJIŠTĚNA A PŘÍPADNĚ I ZAJIŠTĚNA PRŮCHODNOST TĚTO KANALIZACE NA HLAVNÍ KANALIZAČNÍ ŘAD.
- SOUČASNÝ NÁVRH DEŠŤOVÉ KANALIZACE, RETENČNÍ NÁDRŽE A VSAKOVACÍHO OBJEKTU SE MŮŽE VÝŠKOVĚ LIŠIT OD NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH INFORMACÍ O PRŮBĚHU DEŠŤOVÉ KANALIZACE.
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE JE ULOŽENA DO LOŽE ŠTĚRKOPÍSKU FR. 4/8 TL. 100 MM A ZASYPÁNA VRSTVOU ŠTĚRKOPÍSKU FR. 4/8 TL. 100 MM ,V TL. 200 MM ZASYPÁN VYKOPANOU A PŘESÁTOU ZEMINOU, DÁLE BUDE ZASYPÁN VYKOPANOU ZEMINOU BEZ PŘESÁTÍ, ZÁSYP VÝKOPU BUDE HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. TL. 300 M, V MÍSTĚ VJEZDU DO VÝROBNÍ HALY, BUDE POTRUBÍ ZASYPÁNO VRSTVOU ŠTĚRKOPÍSKU V TL. 150 MM
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE JE TVOŘENA PVC POTRUBÍM DN 100 A 125 MM, VE SKLONU 1% SMĚREM K RETENČNÍ NÁDRŽI, HLOUBKA NAPOJENÍ NA RN JE 1,45 M

Projektant upozorňuje na možnost provedení konstrukčních změn na základě zjištěného stavu konstrukcí po jejím odkrytí, který nebyl předem znám.

Autorizace projektu:	Ing. Petr Zavadil	Otisk razítka:	<div> SPZ DESIGN, s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz</div>	
Vedoucí/kontrola projektu	Ing. Petr Zavadil			
Vypracoval:	Ing. Petr Zavadil			
	-			
Kreslil:	Ing. Petr Zavadil			
	-	Účel projektu:		DSP
Kraj: Středočeský	Místo: ul. Tovární, Králův Dvůr, parc.č.st. 161/30,161/23, k.ú. Králův Dvůr	Datum:		03/2020
Investor: Jiří Strnad, Dr. Horákové 49, Poděbrady II., Poděbrady 290 01		Číslo archivní(zakázky):		08/20
Název stavby:		Datum expedice/verze:		31.3.2020/V1
"Energeticky úsporná opatření na přízemní části budovy, Tovární ul., Králův Dvůr, parc.č. st. 161/30"		Formát výkresu:		2 x A4
Obsah výkresu:		Měřítko: 1:200		Paré číslo:
Situční výkres dešťové kanalizace		Číslo výkresu: D.2.1.2-01		