

Zadavatel: Městys Pozlovice
Se sídlem: Hlavní 51, 763 26 Pozlovice
Zastoupený: Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta
IČ: 00568708

č.j.: 5/O/2022042

INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 1142/42, Hodoiany,
779 00 Olomouc
IČ: 25374311

V Pozlovicích dne 30.6.2022

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Název veřejné zakázky: MŠ Pozlovice – Hospodaření se srážkovými vodami
Ev. číslo veřejné zakázky: 2022042
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel v souladu se zadávací dokumentací a dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

VYLUČUJE

účastníka

Obchodní firma: INSTA CZ s.r.o.
Sídlo: Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc
Právní forma: společnost s ručením omezeným
IČ: 25374311
Zastoupený: Ing. Janem Všetickou, na základě plné moci

z další účasti na výše uvedeném zadávacím řízení.

ODŮVODNĚNÍ:

Dne 15.6.2022 byla účastníkovi INSTA CZ s.r.o. doručena žádost o objasnění nabídky č. 2 prostřednictvím elektronického nástroje. V rámci objasnění nabídky byl účastník požádán k objasnění níže uvedených bodů: V dokumentu "DOLOŽENÍ VÝPOČTU CENY" účastník uvádí tloušťku propustné dlažby pouze 8 CM nicméně v naceněném rozpočtu je nacečněna propustná dlažba s tloušťkou 10 CM. Ovšem tloušťka 10 CM není v uvedeném dokumentu zohledněna. Na základě této skutečnosti komise požádala o objasnění.

Dále účastník doručil technický list pro ním nabízený výrobek. V rámci položkového rozpočtu, který účastník předložil do nabídky, je uvedeno: „Propustná dlažba (rozměry: d/š/t 24/16/10; barva: šedá; hodnota protiskluzu R 13; Systém zazubení s distančníky; průsaku schopný dlažební systém z mezerovitého pórobetonu; vodopropustnost: jednotlivá hodnota: $k_f \geq 1 \times 10^{-5}$ m/s, střední hodnota: $k_f \leq 1 \times 10^{-4}$ m/s; průsakový povrch s koeficientem odtoku $\psi_m = 0,00$)“. Dle zmíněné specifikace se jedná o propustnou dlažbu, která umožňuje

vsakování dešťové vody celým svým povrchem (mezerovitý pórobeton), a nikoliv pouze prostřednictvím širokých spár, tak jak vyplývá ze specifikací uvedených v předloženém technickém listu. Navíc povrch s širokou spárou není v tomto prostředí vhodný, jelikož je zde s přihlédnutím k mateřské škole velký pohyb dětí. U povrchu s širokou spárou by mohlo docházet k zakopnutí zejména malých dětí, které navštěvují přilehlou mateřskou školu.

Z formálního hlediska dále předložený výrobek v technickém listu neodpovídá barevnosti, kdy část dodané dlažby má být v barvě antracit, kterou účastník uvedl do ním naceněného položkového rozpočtu. Rozměr dlažby taktéž neodpovídá zadání (není v souladu s uvedením technických specifikací v položkovém rozpočtu a se specifikacemi uvedenými v technickém listu). Tloušťka dlažby by měla být mimo jiné i 10 cm dle údajů uvedených v položkovém rozpočtu (předložený vzorek dle technického listu má tloušťku, ale pouze 8 cm). Délka a šířka taktéž přesně neodpovídá, kdy v technickém listu je uvedena délka 21 cm a šířka 14 cm přičemž v naceněném rozpočtu je uvedena délka propustné dlažby 24 cm a šířka 16 cm. Dále z předloženého technického listu není patrná hodnota protiskluzu. Dle předloženého technického listu není předložený výrobek z mezerovitého pórobetonu a neodpovídá koeficient odtoku. Na základě těchto skutečností byl účastník požádán a objasnění a doplnění odpovídajícího technického (katalogového) listu, který bude v souladu s propustnou dlažbou, kterou účastník nacenil v předloženém položkovém rozpočtu.

Účastník INSTA CZ s.r.o. byl povinen objasnění nabídky k výše uvedeným bodům doručit do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o objasnění nabídky č. 2 ze dne 15.6.2022, a to do dne 20.6.2022 včetně. Účastník však ve stanovené lhůtě požadované objasnění nabídky č. 2 nedoručil. Účastník tak nesplnil svou povinnost předložit požadované doklady ve stanovené lhůtě a porušil tak podmínky v další účasti v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky.


Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak zadavatel v souladu dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek rozhodl o vyloučení účastníka řízení INSTA CZ s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42, Hodolany, 779 00 Olomouc z další účasti v zadávacím řízení ve věci veřejné zakázky s názvem "MŠ Pozlovice – Hospodaření se srážkovými vodami".

Poučení:

V souladu s § 241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je účastník oprávněn podat námitky proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení.

Před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.

Za zadavatele


MŠ POZLOVICE
MŠ POZLOVICE
779 06 Luhačovice
IČ: 00558708 ①

Ing. Pavel Coufalík, Ph.D., starosta