



LEGENDA SÍŤI:

- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SDELOVACÍ VEDENÍ CETIN NADZEMNÍ / PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ČEZ NN NADZEMNÍ / PODZEMNÍ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ZEMNÍ VEDENÍ ČEZ VN
- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD – TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ BROUMOV
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÉ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- NOVÉ KABELOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

STÁVAJÍCÍ DEMONTOVANÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

NOVÝ SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

XY/Z PARCELA DOTČENÁ STAVBOU

XY/Z PARCELA DOTČENÁ STAVBOU DLE 183/2006sb. §79 odst.2 s)

XY/Z PARCELA SOUSEDÍCÍ SE STAVBOU

UMÍSTĚNÍ SLOUPŮ:
VZHLÉDEM K INFORMATIVNÍM ZÁKRESŮM OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, KTERÉ NEJSOU DIGITÁLNĚ ZAMĚŘENY A JEJICH POZICE SE DLE MÍSTNÍCH SETŘENÍ LÍŠÍ I O 0,5m, JE UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH SLOUPŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VYZNAČENO POUZE INFORMATIVNĚ. PO ODSTRANĚNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU CHODNÍKU A PROVEDENÍ SONDY V PŘEDPOKLÁDANÉM MÍSTĚ UMÍSTĚNÍ SLOUPŮ BUDE UPŘESNĚNA JEJICH POZICE DLE POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ, KTERÉ JSOU INFORMATIVNĚ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ A NA VÝKRESE.

- V01.xx – STÁVAJÍCÍ SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – BEZE ZMĚNY
- V02.xx – NOVÉ SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
UMÍSTĚNO NA NOVÉM VÝLOŽNÍKU VÝŠKY 2,5m, DÉLKY 2,5m NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU č.p.231
KONZOLE PRO PŘÍCHÝCENÍ K OBVODOVÉMU ŽIVNÍ Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
ELEKTROVÝZBROJ BUDE UMÍSTĚNA VE SVÍTLIDLE
SVÍTLIDLO LED 230V, 61W, 8400lm, IP66, 3000K, IK08, TĚLO SVÍTLIDLA Z TLAKOVÉHO HLINÍKU, TVRZENÉ KRYCÍ SKLO,
VČETNĚ KONZOLE PRO MONTÁŽ NA VÝLOŽNÍK (MAX Ø60mm)
- V03.xx – NOVÉ SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
UMÍSTĚNO NA NOVÉM BEZPATICOVÉM ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM SLOUPU DÉLKY 6,2m (VÝŠKA SLOUPU NAD ZEMÍ), VETKNUTÍ 1,5m
S VÝLOŽNÍKEM DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI VÝŠKY 1,8m (VÝŠKA SVÍTLIDLA 8m NAD ZEMÍ)
ELEKTROVÝZBROJ BUDE UMÍSTĚNA VE STOŽÁRU SVÍTLIDLA
SVÍTLIDLO LED 230V, 61W, 8400lm, IP66, 3000K, IK08, TĚLO SVÍTLIDLA Z TLAKOVÉHO HLINÍKU, TVRZENÉ KRYCÍ SKLO,
VČETNĚ KONZOLE PRO MONTÁŽ NA VÝLOŽNÍK (MAX Ø60mm)
- V04.xx – NOVÉ SVÍTLIDLO LED, 55W, 8800lm, 5700K, IK09, IP66, S ADAPTEREM PRO OSAZENÍ NA VÝLOŽNÍK,
TĚLO Z TLAKOVÉHO, HLINÍKU, OPTICKÁ ČÁST Z AKRYLÁTU/SKLA, MATERIÁL REFLEKTORU Z POLYKARBONÁTU
UMÍSTĚNO NA STÁVAJÍCÍM ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM SLOUPU VÝŠKY 6m SE STÁVAJÍCÍM VÝLOŽNÍKEM
ELEKTROVÝZBROJ UMÍSTĚNA V TĚLE STOŽÁRU, SLOUP PRÍZEMNĚN, PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
- V05.xx – NOVÉ SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
UMÍSTĚNO NA NOVÉM BEZPATICOVÉM ŽÁROVÉ ZINKOVANÉM SLOUPU DÉLKY 6,2m (VÝŠKA SLOUPU NAD ZEMÍ), VETKNUTÍ 1,5m
S DVOUVÝLOŽNÍKEM 90° DLE VÝKRESOVÉ ČÁSTI VÝŠKY 1,8m (VÝŠKA SVÍTLIDLA 8m NAD ZEMÍ)
ELEKTROVÝZBROJ BUDE UMÍSTĚNA VE STOŽÁRU SVÍTLIDLA
2xSVÍTLIDLO LED 230V, 61W, 8400lm, IP66, 3000K, IK08, TĚLO SVÍTLIDLA Z TLAKOVÉHO HLINÍKU, TVRZENÉ KRYCÍ SKLO,
VČETNĚ KONZOLE PRO MONTÁŽ NA VÝLOŽNÍK (MAX Ø60mm)
- V06.xx – NOVÉ SVÍTLIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
UMÍSTĚNO NA NOVÉM VÝLOŽNÍKU VÝŠKY 2,5m, DÉLKY 2,5m NA STÁVAJÍCÍM OBJEKTU č.p.231
KONZOLE PRO PŘÍCHÝCENÍ K OBVODOVÉMU ŽIVNÍ Z KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ
ELEKTROVÝZBROJ BUDE UMÍSTĚNA VE SVÍTLIDLE
SVÍTLIDLO LED 230V, 40,5W, 4900lm, IP66, 3000K, DW50 IK08, TĚLO SVÍTLIDLA Z TLAKOVÉHO HLINÍKU, TVRZENÉ KRYCÍ SKLO,
- R-V0231 – STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, CELOPLASTOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ V OBVODOVÉ STĚNĚ OBJEKTU č.p.231
BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁN, NIKA BUDE ZEDNICKY ZAPRAVENA
- R-V0249 – STÁVAJÍCÍ ROZVADEČ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NA OBJEKTU č.p.249 – BEZE ZMĚNY
- PS-V0249 – STÁVAJÍCÍ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U č.p. 249 – DOPLNĚNA SADOU POJISTEK 3x25A gG
TE VOPROUOVÉ TRÁVA ČASU NA ROZVADEČU PRO ČASOVÝ VYPÍNAČ 3,0s, 2,0s, 1,0s

HLAVNÍ ING. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	MĚRÍTKO : 1:250	ELTYM HRONOV spol. s r.o.
LUBOŠ GORGAN	KAREL NYVLT	KAREL NYVLT	FORMÁT : B A4	
<i>Jan</i>		<i>K. Nyvlt</i>	DATUM : 03/2022	
INVESTOR : Město Broumov třída Masarykova 239 550 01 Broumov				
AKCE : REKONSTRUKCE VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Broumov, Třída Masarykova na p.p.č. k.ú. Broumov F – DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROJEKT PRO SPOJENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ				1.5 – ELEKTRO ZPRACOVATEL : ELTYM Hronov, spol. s r.o. Husova 207 549 31 HRONOV 491 482 162 karel.nyvlt@eltym.cz 22 – P – 15
NÁZEV PŘÍLOHY : SITUACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 1:250				EV. Č. AKCE 22–P–15
				ČÍSLO PŘÍLOHY D. 1. 1