


Zadavatel: Matice svatohostýnská, z.s.
Se sídlem: Svatý Hostýn 115, 768 72 Chvalčov
Zastoupený: MUDr. Mořic Jurečka, předseda
IČ: 00206776

č.j.: 4/O/2022016



VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 14.12.2022

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 **-posun lhůty pro podání nabídek-**

Název veřejné zakázky: Hostýn - dopravní infrastruktura a informační centrum - 4. stavba
Ev. číslo veřejné zakázky: 2022016
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00206776>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

SO 302-305: Jaký materiál potrubí kanalizačního máme nacenit? V tech.zprávě i výkresech se popisuje PVC, v rozpočtu je PP. Co platí, co máme nacenit ?

Odpověď č. 1 :

Zadavatel uvádí, že materiál pro nacenění kanalizačního potrubí je PVC. S ohledem na charakter odpovědi byl upraven výkaz výměr, který připojuje ve formě přílohy k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 5 -Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022).

Dotaz č. 2:

SO 302-305: Jaké stávající potrubí máme uvažovat pro nacenění napojení? (materiál, průměr) položka k nacenění :

83126319R	Napojení kanalizační přípojky DN od 100 do 300 na stávající kanalizaci	kus	12,000
-----------	--	-----	--------

(SO 101 – 7ks, SO 302-305.1 po 1 ks)

Odpověď č. 2 :

Zadavatel doplnil do vybraných položek výkazu výměr uvedených v dotazu č. 2 tohoto vysvětlení ZD bližší specifikaci. S ohledem na charakter odpovědi byl upraven výkaz výměr, který připojuje ve formě přílohy k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 5 -Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022).

Dotaz č. 3:

SO 402 přeložka slaboproudu: V situaci je v legendě uvedeno SO 402 – smlouva s CETIN. Pokud nemáme naceňovat (nenalezli jsme podklady/dokumentaci k SO 402) můžete uvést cenu ze smlouvy, popř. vynulovat množství přeložky ?

Odpověď č. 3 :

Viz odpověď č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 9.12.2022.

Dotaz č. 4 :

SO 401-403: Ve všech souborech k nacenění chybí položka „Kabelové lože“ buď pískové nebo z přesáté zeminy.

Odpověď č. 4 :

Zadavatel doplnil do výkazu výměr položky "kabelové lože" v souladu dle dotazu č. 4. S ohledem na charakter odpovědi byl upraven výkaz výměr, který připojuje ve formě přílohy k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 5 -Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022).

Dotaz č. 5 :

V SO 4-403 VO pol.č. 65 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř.II skup.4 je uvedeno množství 2m³. Předpokládám, že položka byla určena pro výkopy jam pro stožáry. Pro stožáry 6m je potřeba cca 0,675m³ na stožár. Zde je 13 stožárů: 13 x 0,675 = 8,775m³. Takže po odečtení dvou m³ chybí 6,775m³ na výkopy jam pro stožáry.

Odpověď č. 5 :

Zadavatel s ohledem na vznesený dotaz č. 5 upravil potřebné množství v m³ u položky č. 65 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř II skupiny 4. S ohledem na charakter odpovědi byl upraven výkaz výměr, který připojuje ve formě přílohy k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 5 -Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022).

Dotaz č. 6 :

V SO 4-403 VO pol.č.86 a 87 Montáž a materiál pro pouzdrový základ stožáru. U obou položek je uveden počet 14ks. Stožárů je však pouze 13ks (pol.č.15).

Odpověď č. 6 :

Zadavatel upravil u položek č. 86 a 87 Montáž a materiál pro pouzdrový základ stožáru počet kusů a to na 13 ks. S ohledem na charakter odpovědi byl upraven výkaz výměr, který připojuje ve formě přílohy k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace (Příloha č. 5 -Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022).

S ohledem na charakter odpovědí zadavatel poskytuje revidovanou podobu Přílohy č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022, zohledňující veškeré změny provedené v rámci tohoto vysvětlení ZD č. 3. Vzhledem k charakteru Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 zadavatel rozhodl o změně termínu pro konec lhůty pro podání nabídek, a to nově do 5.1.2023. Čas zůstal beze změny.

S ohledem na provedené změny v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 došlo i ke změně výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

Uvedené změny týkající se výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky a posunu lhůty pro podání nabídek jsou obsaženy v příloženém dokumentu Textová část zadávací dokumentace změna č. 2 ze dne 14.12.2022. A také jsou obsaženy v opravené výzvě k podání nabídky změna č. 2 ze dne 14.12.2022.

Veškeré změny provedené zadavatelem jsou pro dodavatele závazné!

Veškeré přílohy tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé

jsou povinni je použít při zpracování nabídky!

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 14.12.2022.

Příloha:

Výzva k podání nabídky změna č. 2 ze dne 14.12.2022

Textová část zadávací dokumentace změna č. 2 ze dne 14.12.2022

Příloha č. 5 - Soupis stavebních prací dodávek a služeb změna č. 2 ze dne 14.12.2022

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností