

Zadavatel: ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace  
Se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín  
Zastoupený: Ing. Roman Horský, ředitel  
IČ: 00090026

č.j. 3/O/2022064

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 19.10.2022

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2**

Název veřejné zakázky: **U Veverky**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2022064  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026>

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

VV pol.č. 3 Hloubení rýh 33,72273 m3. Chybí výpočet výměry. Výměra je stejná jako pol. č. 13 Beton základových pasů. Z uvedeného vyplývá, že rýha má stejnou šířku jako základ. Pokud se mají základové pasy armovat a bednit je nutné, s ohledem na technologické postupy, kopat rýhu širší z každé strany min o 60cm. Po betonáži a odbednění pasů se rozšíření musí dosypat. Prosíme o opravu výměry výkopu pasů (vč. navazujících položek) a doplnění položky zásypů. Případně prosíme o vyjasnění s ohledem na srovnatelné ocenění.

Odpověď č. 1 :

Základy nebudou armovány. Betonáž se provede do rýhy výkopu. Stavba nemá zasahovat mimo stávající půdorys. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20, šířky 500 mm. Bednění bylo z rozpočtu odstraněno. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 5 soupis prací změna č. 2 ze dne 19.10.2022.

Dotaz č. 2:

VV pol.č. 17 Výztuž zákl. pasů 2,36t. Ve VV je pouze odhad 70kg/m3. Chybí výkres výztuže základových pasů. Prosíme o doplnění tohoto výkresu. Případně prosíme o vyjasnění s ohledem na srovnatelné ocenění.

Odpověď č. 2 :

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20, šířky 500 mm. Výztuž byla z rozpočtu odstraněna. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 5 soupis prací změna č. 2 ze dne 19.10.2022.

Dotaz č. 3:

VV pol.č. 89 deska spádová, klín EPS 150 47,44m<sup>3</sup>. Ve výkresu skladeb je EPS 100. Dále ve výpočtu VV je počítáno s tloušťkou 10 a 8cm - domníváme se, že tento výpočet je chybný. Dále chybí materiál na obložení atiky. Prosíme o opravu VV. Případně prosíme o vyjasnění s ohledem na srovnatelné ocenění.

Odpověď č. 3 :

Tloušťka spádových klínů byla opravena na 150mm. Jedná se o jednovrstvou izolaci. V rozpočtu byly opraveny výměry položek 42, 44, 45, 49, přesun hmot 99, 81, 86, 87. Atika bude obložena XPS 80mm - položka 48. Zadavatel poskytuje upravenou přílohu č. 5 soupis prací změna č. 2 ze dne 19.10.2022.

Vzhledem k provedeným úpravám zadavatel sděluje, že **došlo k úpravě k předpokládané hodnoty** veřejné zakázky - nová předpokládaná hodnota činí 7.000.000,- Kč, předpokládaná hodnota se snížila o 500.000,- Kč - změna je obsažena v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace\_změna č. 2 ze dne 19.10.2022 a je také obsažena ve Výzvě k podání nabídky\_změna č. 2 ze dne 19.10.2022.

**Poskytnutá upravená příloha č. 5 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb změna č. 2 je pro zpracování nabídky dodavatelů závazná a dodavatelé jsou povinni jej nacenit.**

**Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel rozhodl o změně termínu pro konec lhůty pro podání nabídek, kterou provádí v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 19.10.2022, a to nově do dne 01.11.2022 do 10:00 hodin. Uvedená změna v předchozí větě je obsažena v příloženém dokumentu Textová část Zadávací dokumentace změna č. 2 ze dne 19.10.2022 a je také obsažena ve Výzvě k podání nabídky\_změna č. 2 ze dne 19.10.2022.**

**Veškeré přílohy tohoto vysvětlení č. 2 jsou pro dodavatele závazné a dodavatelé jsou povinni je využít pro zpracování nabídky.**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne **19.10.2022**.

Přílohy:

Příloha č. 5 soupis stavebních prací, dodávek a služeb\_změna č. 2 ze dne 19.10.2022

Textová část ZD změna č. 2 ze dne 19.10.2022

Výzva k podání nabídky změna č. 2 ze dne 19.10.2022

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností