


POZNÁMKY:

pozn. č. 1

Potrubí bude zasypáno přímo výkopkem za předpokladu, že výkopek nebude obsahovat zrna větší než 63 mm, vč. včetně větších množství ostrohranných zrn. Pokud tato podmínka nebude splněna nutno provést obsyp pískový a to v min. tloušťce 0,30 m nad vrchol potrubí.

ZTI a plynové zařízení

Projekční kancelář: INPRO Sadová 609 738 01 Frýdek - Místek		tel. +420 775 445 245 e-mail: rusinova@inproprojekt.cz web: www.inproprojekt.cz		
Zodpovědný projektant: Ing. Jaromíra Müllerová				
Vyracoval: Ing. Petra Rusinová				
Investor: Obec Slatinice Slatinice 50 783 42				
Akce: Lichtenštejnský dvůr, SO 02 OBJEKT B k.ú. Slatinice na Hané parc.č. 68/2, 68/3, 68/5 a 68/6				
Název výkresu: Uložení vodovodního potrubí v rýze			Číslo paré:	
Stupeň P.D.:	Datum:	Číslo zakázky:	Měřítko:	Číslo výkresu:
DSP	IX.2020	44/2019	1:10	D1.4.3-04