

0.01	Spisovna	6 m <sup>2</sup>	17,13 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.02	Sklad čistících prostředků	6 m <sup>2</sup>	16,24 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.05	Sklad domovníka	15 m <sup>2</sup>	137,58 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.06	Šatna zaměstnanci	7 m <sup>2</sup>	20,68 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.08	Sušení, žehlení, šití	34 m <sup>2</sup>	88,31 m <sup>3</sup>	900 m <sup>3</sup> /h	900 m <sup>3</sup> /h
0.09	Umyvárna	3 m <sup>2</sup>	8,94 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	30 m <sup>3</sup> /h
0.10	WC	3 m <sup>2</sup>	7,38 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.12	Prádelna	21 m <sup>2</sup>	53,03 m <sup>3</sup>	600 m <sup>3</sup> /h	600 m <sup>3</sup> /h
0.14	Šatna zaměstnanci ženy	12 m <sup>2</sup>	37,22 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.16	Úklid	2 m <sup>2</sup>	4,88 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.17	Šatna zaměstnanci - muži	7 m <sup>2</sup>	17,75 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.18	Šatna zaměstnanci ženy	15 m <sup>2</sup>	137,43 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.20	Předsíní	4 m <sup>2</sup>	10,76 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h
0.21	WC	2 m <sup>2</sup>	3,98 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.22	Předsíní	4 m <sup>2</sup>	38,58 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h
0.23	WC	2 m <sup>2</sup>	15,01 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.24	Šatna, kuchyně	8 m <sup>2</sup>	19,30 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h
0.25a	Sklad gastro odpadu a obalů	7 m <sup>2</sup>	20,72 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h
0.25b	Sklad odpadu	5 m <sup>2</sup>	15,40 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h
0.26	Sklad zdravotnického vybavení	15 m <sup>2</sup>	37,32 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.31	Automatická požární stanice	9 m <sup>2</sup>	26,23 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.36	Sklad potravin	17 m <sup>2</sup>	43,48 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	150 m <sup>3</sup> /h
0.38	Sklad	5 m <sup>2</sup>	13,04 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.39	Hrubá příprava masa, vejce	9 m <sup>2</sup>	21,97 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
0.40	Úklid	4 m <sup>2</sup>	9,15 m <sup>3</sup>	0 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h
0.41	Přípravná	12 m <sup>2</sup>	33,99 m <sup>3</sup>	100 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h

<b>POZNÁMKA:</b>			
Přívěd větracích vzduchu v pokojích zajištěn pomocí podokenních mřížek. Přisávaný vzduch z prostoru chodby odváděn stávkou, dveřní mřížkou, dveřmi bez prahu, podříznutými dveřmi. Požární klapy, izolace doplněny je požadavků nového požárního řešení. Nažní zajištěn odvětlou kondenzátu v nepříliš vysokých stupních potrubí.			
Vypracoval:	Ing. Petr Zdeněk		
Projekant:	Ing. Petr Zdeněk		
Investor:	Město Brumov řídě Masarykovy 239, 550 01 Brumov		
Starosta:	PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY JIRASKOVA č.p.193, BRUMOV	Podpis technika:	<b>14 x A4</b>
		Datum:	<b>02/2023</b>
Označ:	D.1.7 VZT	Stupeň:	<b>DPS</b>
	Průtoky IPP	Mírnost:	<b>1:50</b>
		Číslo přílohy:	<b>003</b>

Výpracoval:	Ing. Petr Zdeněk	
Projektant:	Ing. Petr Zdeněk	
Investor:	Město Broumov třída Masarykova 239, 550 01 Broumov	
Starba:	PŘESTAVBA A ROZŠÍŘENÍ DOMOVA PRO SENIORY JARASKOVA č.p. 193, BROUMOV	Počet formátů: Datum:
Obsah:	D.1.7 VZT Půdorys 1PP	14 x A4 02/2023
		DPS
		Měřítka: 1:50
		Číslo příl.: 003