HLAVNÍ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing.arch. Radim Bosák	Ing. Jaroslav Tesař	Ing. Jaroslav Tesař

Atelier RB s.r.o.
Javorová 457/8, Zlín 76005
tel.: 571 116 512
mob.:739669172

INVESTOR: Obec Hřivínův Újezd

PROFESE: D.1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Přístavba budovy s prostory pro výuku tělesné výchovy ZŠ Hřivínův Újezd

Hřivínův Újezd čp.50

ROZVADĚČ "RT"

FORMÁT	A4
DATUM	11/2020
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
----	D143-05

RT



ÚDAJE O ROZVADĚČI

- ROZVADĚČ CELOPLASTOVÝ, ZAPUŠTĚNÝ – STANDARD Z NABÍDKY FIRMY OEZ
- DOPORUČENÝ TYP SKŘÍNĚ: RZG-3242, IP40, 42M/DIN, 3 ŘADY
- SKŘÍŇ BÍLÁ, S PLNÝMI DVEŘMI
- PŘÍVOD I VÝVODY ZADEM
- VELIKOST NIKY VE ZDIVU: 360x530x90mm
- SAMOSTATNÉ SBĚRNICE N A PE
- NAVRŽENÉ PŘÍSTROJE JE MOŽNO NAHRADIT TECHNICKÝMI EKVIVALENTY JINÝCH VÝROBCŮ V PŘÍMÉ ZODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3 NPE, AC 50Hz, 230/400V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELPROUDEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
411.2 – PODMÍNKY NA ZPŮSOB OCHRANY (PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
– IZOLACE, PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY
411.3 – PODMÍNKY NA OCHRANU PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
411.3.1 – OCHRANNÉ VLTAVOVÁNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
411.3.3 – DOPLŇKOVÁ OCHRANA – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

ROZVADĚČ RT

2	4	D143-05

RT



ČÍSLO OBVODU		W1.1	W1.1	W1	W1.2.1	W1.2.1	W2	W1.N1-2	W1.3	W1.4	
ÚČEL	PŘÍVOD NN Z R-H	OSVĚTLENÍ SM.	OSVĚTLENÍ SM.	SPÍNAČE SM.	OSVĚTLENÍ SM.	OSVĚTLENÍ SM.	SPÍNAČE SM.	NOUZ.OSVĚTLENÍ SM.	OSVĚTLENÍ VSTUP	OSVĚTLENÍ SOC.ZAR.	REZERVA
TYP KABELU	CYKY-J 5x6	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-O 2x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	
SPECIFIKACE		—DENNÍ ČÁST— S1	—DENNÍ ČÁST— S2		—STŘEDNÍ ČÁST— S1	—STŘEDNÍ ČÁST— S2					

ROZVADĚČ RT

3	4	D143-05

RT



W1.10	W1.11	W1.12	W1.13	W1.14	W1.15	W1.16	
XS10	XS11	XS12	XS13	XS14	XS15	XS16	REZERVA
CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	
ZÁSUVKA 230V SM.	ZÁSUVKA 230V SM.	SUCHÁ OSUŠÁRNA	ZÁSUVKA 230V VSTUP	ZÁSUVKA 230V KOTEL	ZÁSUVKA 230V M+R	CIRKULACE TUV	

ROZVADĚČ RT

4	4	D143-05