

ZDROJ TEPLA



STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ KOTELNA S VÝKONEM KOTLŮ 41+45 kW + 8kW ohřev TV JE VE VELMÍ ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU. VYBUDOVÁNÍ NOVÉ PŘÍSTAVBY A NADSTAVBY JE PODMÍNĚNO REKONSTRUKCÍ ZDROJE TEPLA. (řešení není součástí této dokumentace)

ROZVOD POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ ROZVODY JSOU Z OCELOVÝCH TRUBEK SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM. PŘÍSTAVEK SOC. ZAŘÍZENÍ 1.NP – ROZVODY Z MĚDĚNÝCH TRUBEK VEDENÝCH V PODLAŽE

LEGENDA

- POTRUBÍ URČENÉ K DEMONTÁŽI
- LITINOVÉ ČLÁNKY KALOR URČENÉ K DEMONTÁŽI



ječmen studio - MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek, Šubova 33, 779 00 Olomouc, IČ 739 51 455, DIČ: CZ8006245313			
		tel: +420 608 480 997, lukasblazek@jecmen.com	
		www.jecmen.com	
ARCHITEKT:	MgA., Ing.arch. Lukáš Blažek	ČÍSLO ZAKÁZKY	20220905
VYPRACOVAL:	Lubomír Večeřa	DATUM	11/2023
INVESTOR:	Obec Slatinice, IČO 00299456, Slatinice č.p. 50, 783 42 Slatinice	STUPEŇ	DPS
		ČÁST	D.1.4.1
AKCE :		FORMÁT	6 A4
		MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU :		PŮDORYS 1.NP - DEMONTÁŽE, ÚPRAVY	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.4.1-07