

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

4012014164

VŠEM DODAVATELŮM

Ve dne

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení:



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

- 1) V rekapitulaci stavebních oddílů schází oddíl SO 06 Hromosvod. Kam jej máme včlenit? Může být v M21 montáži?
- 2) V položkovém rozpočtu SO 02 pol.č.52 D+M závěsného balkonu. Prosíme o bližší technickou specifikaci, z předložené dokumentace není zřejmé technické řešení, ani rozměry a ve výpisu Zámečnických konstrukcí se nenachází.
- 3) V položkovém rozpočtu SO 02 pol.č.29 je uvedena měrná jednotka a množství 20 tun - je tento údaj správný?
- 4) U nových dřevěných zdvojených oken je jediným požadavkem Uw ?
V jakém odstínu RAL mají být provedeny?
Pokud tento přesný odstín RAL výrobce nedodává z důvodu vlastního značení odstínů, bude akceptována nejbližší možná shoda s RAL, nebo bude vyžadován přesný odstín, který samozřejmě není problém, ale cena výplní se navyšuje min. o 40%.

Odpověď č. 1 :

1) Ano, může být.

2) Rozměry zavěšeného balkonu: 4,200 x 1,200 x 1,100 (délka x šířka x výška).

Ocelový zavěšený balkon s vlastní nosnou konstrukcí balkonu tvořenou bočním rámem o tvaru čtverce/obdélníku, který je přivařen k podlahové desce. Boční rám je uhlopříčně protnut nosným ocelovým úchyťovým táhlem. Směr uhlopříčného uchycení je od přední spodní části bočního rámu směrem k horní zadní části. Na konci je nosné úchyťové táhlo opatřeno závěsným okem. Oba boční rámy jsou v přední části dvojmo pojené nosníky. Horní část balkonu je osazena zábradlím. V zadní spodní části balkonu jsou přivařeny otočné dorazy. Povrch kovové konstrukce balkonu je opatřen komaxitovým nátěrem – RAL 8016. Výplň je tvořena rámem s deskou z laminátu v barevném provedení – pískově žlutá RAL 1002

3) Měrná jednotka ve výkazu výměr opravena na hodnotu 0,02t.

4) Vše uvedeno v projektové dokumentaci. U oken je nutno splnit požadavek U_w a i vzhled (povrchovou úpravu-barvu) oken.

OKNA: smrk, odstín-kaštan světlý

Nejbližší se požadovanému odstínu blíží RAL 8003.

Zadavatel poskytuje aktualizovaný výkaz výměr upravený o měrnou jednotku (viz. výše), který jsou všichni uchazeči povinni nacenit a který je pro uchazeče závazný.

Na základě výše uvedeného zadavatel oznamuje změnu zadávacích podmínek týkající se prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do dne 19.12.2014 do 11:00 hod a změnu data otevření obálek s nabídkami, které proběhne dne 19.12.2014 v 11:05 hod. Uvedené změny jsou obsaženy i ve výzvě a textové části zadávací dokumentace, které jsou přílohou těchto dodatečných informací a jsou pro uchazeče závazné.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele, tj. <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819> dne 12.12.2014.

Příloha:

Aktualizovaný výkaz výměr_ze dne 12.12.2014

Výzva k podání nabídky_změna ze dne 12.12.2014

Textová část zadávací dokumentace_změna ze dne 12.12.2014

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonemíř zadavat. činností