

Zadavatel: Základní škola Zlín, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 76314 Zlín-Štípa  
Se sídlem: Nová cesta 268, 763 14 Zlín - Štípa  
Zastoupený: Mgr. Lubomír Klátil, ředitel  
IČ: 71008161

6/0/2015002  
VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 9.2.2015

## POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1

Název veřejné zakázky: Základní škola Zlín – Štípa, nadstavba objektu jídelny  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2015002  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr ani v projektu projektu není uvedeno, z jakého materiálu mají být provedeny střešní žlaby a svody (v tech. zprávě je uvedeno, že klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu, ale ve výkazu výměr je u klemp. výrobků uveden vesměs poplastovaný plech).

Ve výkazu výměr je střešní krytina uvedena z "falcovaného poplastovaného plechu", má tím být rozuměno, že se jedná o "ocelový pozinkovaný lakovaný falcovaný plech" ?

V projektu není navržena velikost (průměr) "samootahové větrací hlavice", prosím o upřesnění návrhu dimenze

Odpověď č. 1 :

Žlaby budou z lakovaného plechu stejně tak jako falcovaná krytina.  
Průměr potrubí samootahové větrací hlavice bude max. 200 mm.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele, tj.  
<https://www.kdv.cz/profil.php?ic=71008161> dne 9.2.2015

Za zadavatele  
MCI SERVIS s.r.o.  
Ind. Vodojemem 2607  
760 01 Zlín  
77718158

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností