

Zadavatel: Město Brumov - Bylnice
Se sídlem: Hildy Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice
Zastoupený: Zdenek Blanař, starosta
IČ: 00283819

všem dodavatelům

Ve Zlíně dne 13.8.2015

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Název veřejné zakázky: **Stavební úpravy bývalé základní školy na bytový dům**
Ev. číslo veřejné zakázky: 510040
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: podlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby je také dokladová část, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. V dokladové části k této veřejné zakázce je pouze jeden takový dokument, a to průkaz ENB. Žádáme o doložení všech dokumentů.

Dotaz č. 2:

Žádáme o doplnění výkresové části o vsak pro zaústění drenáže Pv 52. Z dodaného výpisu není dostatečně zřejmá plocha zasakování ani hloubka uložení vsakovacích bloků. Položka soupisu prací není popsána v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejného ocenění tohoto obsahu.

Dotaz č. 3:

Žádáme o vysvětlení měrných jednotek v níže vypsanych položkách a také o vysvětlení množství těchto položek:

230 K 951R15013 D+M fotoluminiscenční značky na únikových cestách
Kč 1,000

231 K 951R15058 Sanace stávajícího železobetonového trámového stropu Pv/58 - specifikace viz tabulka
Kč 16,260

232 K 951R15059 D+M vnitřní dilatační lišta, eloxovaný hliník š. 50 mm Pv/59 - specifikace viz tabulka
Kč 16,600 0,00

233 K 951R15060 D+M vnitřní dilatační lišta, eloxovaný hliník š. 60 mm Pv/60 - specifikace viz tabulka
Kč 5,940

0,00


Dotaz č. 4:

Žádáme o vyjasnění nesouladu ve výpisu železobetonových prvků PZD 244-90/120 a PZD 244-60/150, které jsou jinak popsány ve výpisu prvků na výkresech a jinak jsou popsány v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (PZD 244-30/150 a PZD 244-30/120).

Zadavatel připravuje odpovědi na výše uvedené dotazy. Odpovědi budou poskytnuty dne 14.8.2015, nebo v první polovině 34. kalendářního týdne r.2015. Spolu s odpověďmi bude oznámeno i prodloužení termínu pro podání nabídek.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 13.8.2015.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností