

Zadavatel: Obec Traplice
Se sídlem: 68704 Traplice 404
Zastoupený: Ing. Milan Rozum, starosta
IČ: 00291439

22/O/2015127



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 24.11.2015

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

Název veřejné zakázky: Traplice – kanalizace, stoky H, H1, H2, J1, A4
Ev. číslo veřejné zakázky: 2015127
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavatelé byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

1, Ve výkazu výměr stoky A4 je uvedeno k ocenění potrubí specifikace: Potrubí kanalizační hladké plnostěnné z PP tuhost třídy SN10. Ve výkazu výměr zbylých stok (H,H1,H2,J1) je uvedená charakteristika potrubí doplněna o specifikaci - třívrstvé potrubí. Prosíme zadavatele o uvedení jaké jsou požadavky na potrubí stoky A4, H,H1,H2 a J1.

2, Ve výkazu výměr stoky A4 chybí k ocenění kanalizační odbočky. Prosíme zadavatele o doplnění.

3, Ve výkazu výměr stok A4, H1,H, H2, a J1 chybí položky k ocenění - plastová zátka, kterou by se měly ukončit kanalizační přípojky. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

4, Prosíme o uvedení, zda zadavatel trvá na provedení šachtových den s plastovou kynetou - uvedeno v projektové dokumentaci k stokám H, H1, H2 a J1. V případě trvání tohoto požadavku, prosíme o uvedení, zda by bylo přípustné ocenit kynetu v provedení čedič nebo kamenina.

5, Ve výkazu výměr stoky A4 chybí položky pro kamerový průzkum a tlakovou zkoušku kanalizace. Prosíme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

6, Ve výkazu výměr stoky H, H1, H2, J1 chybí položka pro tlakovou zkoušku kanalizace. Prosíme zadavatele o doplnění výkazu výměr.

7, Ve výkazu výměr stoky H,H1, H2, J1 je uvena položka "Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 5" a v doplňujícím textu pod touto položkou je napsáno 30%. Domnívám se že by zde mělo být uvedeno 10%, jak je uvedeno i ve výpočtu k této položce. Prosíme zadavatele o úpravu.

8, Prosíme zadavatele o sdělení, zda ve výkazu výměr stoky H, H1, H2 a J1 nechybí položky pro svislé přemístění výkopku a nakládání výkopku.

Dotaz č. 2:

V dodatečných informacích k zadávacím podmínkám č.1, odpověď č.2, ad 1) je uvedeno, že: „Výkopek je možno ukládat v katastru obce – pro zpětné použití ve vzdálenosti cca do 1 km, pro stálé uložení do 2 km, poplatek 0 Kč ... platí pro obě stoky“. V nově zaslaném výkazu výměr „soupis prací Traplice stoky H,H1,H2,J1“ je položka č. 22 „Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m – m3 1.130,81860“ Dále je v nově zaslaném výkazu výměr opět uvedena položka č. 23 Poplatek za skládku zeminy m3 1 .130,81860.

Žádáme tímto o vysvětlení jak tyto položky ocenit nebo o zaslání opraveného výkazu výměr, ze kterého bude jasně zřejmé, že vodorovné přemístění výkopku je do 2 km a bude zcela vypuštěn poplatek za skládku zeminy. (Ocenění p.č. 23 - Poplatek za skládku zeminy 0 Kč není dle výkladu zákona č.137/2006/Sb. a vyhlášky č. 230/2012 přípustné a může vést k vyloučení uchazeče ze soutěže)

Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr ve specifikaci plastových kanalizačních trubek jsou u stoky A4 vyspecifikované položky (p.č. 44, 46, 48): „potrubí kanalizační hladké plnostěnné z PP tuhost třídy SN 10 (DN 150 – DN 400)“ zatímco u stok H,H1, H2, J1 je specifikace následující (p.č.61, 63, 65): „trubka kanal. PP SN 10 (různých délek a průměrů) – třívrstvá, hladká, plnostěnná s těsnícím kroužkem “ . Rozdíl ceny za kus „standartní“ PP trubky a u stok H, H1,H2, J1 požadované PP trubky třívrstvé je v řádu až několika tisíc korun. Máme se držet specifikací ve výkazu výměr nebo bude zaslána upravená, sjednocená specifikace potrubí?

Z rozhodnutí zadavatele jsou všichni uchazeči povinni nacenit výkazy výměr tak, jak byly poskytnuty.

Položka č. 23 u stoky H, H1, H2, J1 může být naceněna nulou, protože nebude provedena úhrada.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele, tj. <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00291439> dne 24.11.2015.

Za zadavatele
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607
760 01 Zlín
IČ: 27718158

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností