

Zadavatel: Obec Horní Lideč
Se sídlem: Horní Lideč 292, 756 12 Horní Lideč
Zastoupený: Josef Tkadlec, starosta
IČ: 00303780

9/O/2016014

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 15.3.2016

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2

Název veřejné zakázky: Lesní cesta Horní Lideč
Ev. číslo veřejné zakázky: 2016014
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh výběrového řízení: veřejná zakázka malé hodnoty zadaná dle metodiky poskytovatele dotace SZIF a podpůrně dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

č.119 00-1203 - vápnění z rozpočtu č. SO 101 - jaké množství vápna a typ hydraulického pojiva ?

Odpověď č. 1 :

Množství vápna bude stanoveno laboratorní zkouškou, předpoklad pro vypracování nabídky 2,0 – 2,50 %, vápno bílé CL 90 VL.

Dotaz č. 2:

Prosili bychom specifikovat položku č.011 11-4000 - doplňkový geotechnický průzkum.

Odpověď č. 2 :

Doplňkový geotechnický průzkum – předběžně 2 penetrační sondy.

Dotaz č. 3:

Objekt 101 Komunikace
ve výkazu výměr, oddíl 1, položka č. 8 – Úprava zemin vápnem tl. vrstvy 400 mm není uvedené % množství vápna, prosím o doplnění

Odpověď č. 3 :

viz. odpověď č. 1

Dotaz č. 4:

Objekt 101 Komunikace

Ve výkazu výměr, oddíl 1, položka č. 16/1 – Štěrkopísek frakce 0-32 – pokud se jedná o dodávku k p.č. 16, prosím o kontrolu, zda uvedené množství 140,405 t je přepočítáno správným koeficientem

Odpověď č. 4:

Štěrkopísek kalkulovat dle výkazu výměr.

Dotaz č. 5:

Objekt 101 Komunikace

Ve výkazu výměr, oddíl 3, položka č. 1 – Dodávka a osazení zábradlí – prosím o upřesnění vzhledu a materiálu zábradlí

Odpověď č. 5:

Zábradlí jednoduché z dřevěné kulatiny přírodní (může být využit i materiál přímo z lesa), výšky 1,00 m, s jedním horním madlem.

Dotaz č. 6:

Objekt 101 Komunikace

Ve výkazu výměr, oddíl 8, položka č. 2 – Odvodňovací žlab letištních ploch – jedná se pouze o montáž, dodávka chybí.

Odpověď č. 6:

Položka řeší monolitický železobetonový žlab.

Dotaz č. 7:

K již zasláným dodatečným informacím prosím i o rozměrové upřesnění a v případě žlabu i uvedení možného zatížení.


Odpověď č. 7:

V objektu SO 101, oddíl 9, pol.č.2 budou vtokové jímky vsakovacích objektů řešeny odlážděním.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele dne 15.3.2016.

Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?lc=00303780>

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností