

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Realizace energeticky úsporných opatření budovy IPOS ul. K. Čapka 1147/10, Jeseník
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	VZ 487251
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ:	00302724
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Vámi doplněné výkazy výměr nesplnili náš požadavek na doplnění označení všech prvků, které jsou součástí PD do výpisu prvků (některé nejsou vůbec zahrnuty do výpisů) a výkazů výměr. Např. „*Dodávka a montáž vnějších protidešťových žaluzií žaluzie z Al + síťka*“ (celková plocha do 0,2 m² žaluzie je součinem dvou neznámých) a „*Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií horizontální lamelové AL žaluzie, ruční ovládání*“ *bud'* nejsou popsány ve výpisech výplní otvorů nebo ve výkaze výměr a nebo ani v jednom. Žaluzie mohou mít spoustu barev, být v celku nebo členěny na jedné výplni na několik kusů. Požadujeme opravit či doplnit, jednoznačně zadat.

ODPOVĚĎ 1

„*Dodávka a montáž vnějších protidešťových žaluzií žaluzie z Al + síťka*“ (celková plocha do 0,2 m² – jedná se o standardní krytí výustek VZT, s rozměry dle uvedené plochy – oceňte protidešťové žaluzie v maximálním rozměru tj. 440x440mm, případně je velikost a množství v kusech patrné z popisu položky – modré písmo. – síťka je opatření proti hmyzu.

Dodávka a montáž vnitřních horizontálních žaluzií horizontální lamelové AL žaluzie, ruční ovládání“ Jedná se o standardní výrobek vnitřních okenních žaluzií ve standardních barvách, v členění pole okenních křidel. Množství oken je popsáno v dané položce modrým písmem.

DOTAZ 2

Rozpočet A – Okna , obj. SO 04

43	61176602	Dodávka hliníkových prosklených stěn se vstupními dveřmi pro vstup a zádveří - vč. samozavíračů , zasklení trojsklem bezpečnostním, Ud min =1,20W/m2.K	m2	47,72	
		Tvarové i barevné provedení dle projektu Barevného řešení (výkres č.4), barva RAL 7016 - antracit vč.dopravy na stavbu +spojovací a těsnící materiál			

Projektová dokumentace řeší jednu stěnu zasklenou trojsklem a druhou jednoduchým sklem, ale uvedená položka je pro obě stěny shodná. Má jí být obě stěny opravdu zaskleny trojskly?

ODPOVĚĎ 2

Obě stěny budou z důvodů tepelnětechnických zaskleny trojskly.

DOTAZ 3

Dodatečné informace č. 4 odpověď č. 11

Položka 117 je součástí výpisu výplní otvorů, list č. 4 objektu SO 01+02 ADMIN.BUDOVA1+HLAVNÍ SCHOD.PROSTOR pod č. VO/34 A VO/35

Položky č. 34 a 35 mají ve výpise prvků jiné rozměry, než ve výkaze výměr. Co platí? Ze zadání a Vaší odpovědi není zřejmé, zda se jedná také o výměnu zárubní či nikoliv. Požadujeme upřesnit. V případě výměny zárubní, ve kterých položkách jsou obsaženy položky vyvěšení dveřních křídel, vybourání zárubní, osazení zárubní, oprava ostění atd.

ODPOVĚĎ 3

Přesný výrobní rozměr dveří bude učen před zadáním do výroby nových na stavbě po provedení demontáže dveří včetně zárubní. Rozměry uvedené ve výpise (list č.4) jsou světlé rozměry vstupu stávajících ocelových dveří. Vzhledem k tepelně technickým požadavkům na nové dveře a různým možnostem výrobců se mohou světlé rozměry vstupu mírně změnit. Rozměr dveří ve výkazu výměr je reprezentativní rozměr pro stanovení ceny. Vzhledem k tepelně-technickým požadavkům je nezbytné použít nové dveře včetně odpovídající zárubně.

Demontáž je v následujících položkách výkazu výměr B objektu SO 01+02 ADMIN.BUDOVA1+HLAVNÍ SCHOD.PROSTOR. Položky oceňte dle výkazu výměr dle DI č. 4. v uvedeném množství v tomto výkazu.