



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 02 ZE DNE 02. 04. 2015

Č.j.: MJ/17362/2015/OSMI OIR/Gv

ZADAVATEL: Město Jeseník

Se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01

IČO: 003 02 724

DIČ: CZ 003 02 724

Jednající: Ing. Adam Kalous, starosta města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Vybudování turistického parkoviště u jeseníckého muzea

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Jaká bude prosím povrchová úprava QSB desek (barva nebo lak) a ocelového rámu (barva) sanitárního kontejneru WC?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Zadavatel upřesňuje povrchovou úpravu QSB desky: armovací tkanina („perlinka“) + lepidlo zrnitost 0,6 mm, aplikační tloušťka do 5 mm + tenkovrstvá omítka rýhovaná 3 mm (akrylátová barvená) nebo zrnitá 2 mm.

Zadavatel upřesňuje povrchovou úpravu ocelového rámu: základní antikorozi syntetická barva na kov dle standardního vzorníku barev.

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele ode dne 07.04.2015

Město Jeseník

Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová

1. místostarostka

zastupující v nepřítomnosti starosty