

Č.j.: MJ/20374/2016/OSMI OIR/Gv

ZADAVATEL: Město Jeseník

Se sídlem: Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, PSČ 790 01

IČO: 003 02 724

DIČ: CZ 003 02 724

Jednající: Ing. Adam Kalous, starosta města

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Parkoviště pod budovou Karla Čapka č.p. 1147

Výše uvedený zadavatel – město Jeseník - Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 05 ZE DNE 19. 04. 2016

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. V dodatečné informaci k zadávacím podmínkám č. 02 odpověď č. 2 je uveden nejasný a pro správné ocenění nedostačující popis „mezerovitá dlažba“. Pro vyloučení pochybností o jakou dlažbu se skutečně jedná, žádáme zadavatele o detailnější upřesnění např. pomocí nákresu či fotografie navržené dlažby.
2. V příloze Zadávací dokumentace č. 6 výkaz výměr je pol. č. 48 s názvem „Obklad z lomového kamene zdiva mostů nekotvený dvoustraně lícovaný kvádrový tl. do 350 mm“. Zadávací dokumentace neobsahuje specifikaci tohoto obkladu, např. zda se jedná o haklíky, kopáky, upravený lomový kámen, apod. Žádáme zadavatele o detailnější upřesnění např. pomocí nákresu pohled zdi či fotografie obkladu tak, aby byla zřejmá požadovaná pohledová úprava obkladu zdi.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1. Zadavatel odkazuje na dodatečné informace č. 2, ve kterých uvádí:

„Mezerovitou dlažbou je míněna vegetační dlažba, která plní drenážní funkci. Nejedná se však o typickou zatravnovací dlažbu. Charakteristickým znakem požadované dlažby je převaha plochy betonu, ale zároveň větší spáry než u klasické zámkové dlažby (nižší odtokový koeficient). Specifikace viz upravená položka č. 59 SO 101 výkazu výměr (příloha č. 6 ZD). „


Ve specifikaci položky č. 59 SO 101 výkazu výměr je uvedena přesná materiálová, technická i barevná specifikace dlažby:

| | | | |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|
| 59 | M | 592450070 | dlažba betonová , mezerovitá , přírodní |
|----|---|-----------|-----------------------------------------|

PP

přírodní dlaždice betonové šedé s většími mezerami 1 m2 = 25 kusů 20 x 20 x 8cm přírodní

Pro představu uvádíme schématický náčrtek:




Zadavatel vždy umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

2. Zadavatel upřesňuje pol. č. 48 s názvem „Obklad z lomového kamene zdiva mostů nekotvený dvoustraně lícovaný kvádrový tl. do 350 mm“. Jedná se tedy o režné zdivo:

- obklad z lomového kamene obkladního tl. 350 mm (min. rozměry obkladního kamene dl. x výška x hloubka - 300 mm x 260 mm x 350mm, a max. rozměru 1,5 x násobek minimálního rozměru)
- spáry z lící strany obkladu budou zatřeny cementovou maltou M 15 (maltu na vyplnění spár lze namíchat i na místě stavby)
- spáry mezi jednotlivými kameny obkladu nesmí být větší než 20 mm a musí být uspořádány tak, aby nevznikaly průběžné spáry
- obkladní kámen musí být oboustranně opracovaný (bez výraznějších zvýšených ploch) tak, aby došlo k přichycení co největší plochou.

Pro představu uvádíme schématický náčrtek:



Zadavatel vždy umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Prodloužení lhůt

Z důvodu nezaslání dodatečných informací ve lhůtě dle § 49 odst. 2 ZVZ (nepřítomnost osoby oprávněné k jednání – podepisování za zadavatele) prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek, která nově skončí dne 11.05.2016 v 13:00 hod.

V této souvislosti zadavatel upravuje ZD, a to následovně:

V bodě 13.1 ZD „Lhůta pro podání nabídek“ se text „09.05.2016 v 13:00 hod“ nahrazuje textem „11.05.2016 v 13:00 hod.“; nově tedy příslušná věta zní „Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.05.2016 v 13:00 hod.“.

V bodě 14 ZD „Termín a místo otevírání obálek s nabídkami“ se text „09.05.2016 v 13:00 hod.“ nahrazuje textem „11.05.2016 v 13:00 hod.“; nově tedy příslušná věta zní „Otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě se uskuteční dne 11.05.2016 v 13:00 hod. v zasedací místnosti sekretariátu radnice města Jeseník v 2. NP na adrese Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník.“

Tyto dodatečné informace včetně upravené zadávací dokumentace pod názvem „Zadávací dokumentace_DI_05“ jsou uveřejněny na profilu zadavatele <https://www.kdv.cz/jesenik/profil.php?ic=00302724> ode dne 25.04.2016

V Jeseníku dne 25.04.2016

Město Jeseník

Ing. Adam Kalous
starosta města