

Zadavatel: Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo  
nábř. 3114, příspěvková organizace

Se sídlem: Havlíčkovo nábř. 3114, 761 75 Zlín

Zastoupený: Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

IČ: 71008021

PETAS Petřík, s.r.o.  
Havlíčkovo nábřeží 5357/D  
760 01 Zlín

Ve Zlíně dne 24.6.2016

## ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Název veřejné zakázky: Repase osvětlení v tělocvičně 4. ZŠ Komenského 1

Ev. číslo veřejné zakázky: 2016061

Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby

Druh řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v pl. znění

Zadavatel výše uvedené zakázky

### VYLUČUJE

uchazeče

Obchodní firma: PETAS Petřík, s.r.o.

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 5357/D, 760 01 Zlín

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 607 47 889, DIČ: CZ60747889

Zastoupený: panem Oldřichem Petříkem, jednatelem

z další účasti ve výše uvedeném řízení.

### ODŮVODNĚNÍ:

Při posuzování předložené nabídky bylo zjištěno, že uchazeč předložil oceněný položkový rozpočet, který svou strukturou a obsahem neodpovídá výkazu výměr, jež byl jako příloha č. 5 nedílnou a závaznou součástí zadávací dokumentace. Konkrétně se jedná o změnu specifikace svítidla v části položkového rozpočtu "Svítidla pro tělocvičny a vnitřní sportoviště", kdy namísto svítidla s technickou specifikací "Svítidlo kruhové 2x36W s odolností proti prachu a stříkající vodě pro prostředí s vysokým rizikem poškození, do tělocvičny, aj., Předřadník: EP – elektronický 220-240V / 50-60Hz AC, 176-280V DC (min. zápalné napětí výboje zářivky ≥ 198V DC); Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003;Kryt: Kombinace lakovaného plechu RAL 9003 a PC krytu (polykarbonátu); Reflektor: Vysoce leštěný hliníkový plech; Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru vč.zdrojů, rozměr 505 x 66 x 240 x 200." bylo oceněno svítidlo "Svítidlo diodové 1x106 W 300x325x170 mm UK-MYAR SURFACED".

Dále byly v položkovém rozpočtu v části "Rekapitulace" v části příprávek zrušeny předepsané vzorce, takže tyto položky nebyly naceněny.

Tímto zásahem do položkového rozpočtu nebyl splněn výslovný požadavek zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny uvedený v čl. X odst. 6 textové části zadávací dokumentace, podle něhož je dodavatel povinen dodržet strukturu a obsahovou náplň soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Uchazeč tímto dále způsobil, že se jeho nabídka stala nesrovnatelnou.

Dle textové části zadávací dokumentace článek XIV. "Další podmínky zadavatele pro plnění zakázky" odst. 3 byli uchazeči povinni do nabídky doložit náhled fotografie o velikosti A5 s technickým popisem svítidel (technické listy). Nabídka však obsahovala pouze technický list diodového svítidla, technické listy k položkám "Svítidlo nouzové, 1x8W" a "Zářivkového svítidla TYP 1 236 EP" však doloženy nebyly.

Po řádném posouzení výše uvedených skutečností bylo konstatováno, že předložená nabídka nespĺňuje zadávací podmínky, a byla proto vyřazena.

Zadavatel Vás proto jako dodavatele tímto vylučuje z další účasti v zadávacím řízení.

Za zadavatele

Základní škola Komenského I, Zlín,  
Havličkovo náměstí 3114, ☺  
příspěvková organizace

*Mgr. Ilona Garguláková*

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy