

**DODATEČNÉ INFORMACE č. 02 ze dne 28.6.2016**  
**k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu**  
**na stavební práce**  
***„Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves“***

---

Na základě žádostí dodavatelů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 24.6.2016 zadavatel **Město Jeseník** odesílá a zveřejňuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky včetně přesného znění požadavku dodavatele v souladu se zněním bodu 4.3 zadávací dokumentace:

**Znění žádosti o dodatečné informace č. 1 vč. odpovědi:**

Zasílám dotazy k výkazu výměr soutěže o zakázku „Cyklistická stezka Jeseník - Česká Ves“:

**SO 101 cyklistická stezka – část uznatelná**

V oddílu 9 Ostatní konstr. a práce chybí dle našeho názoru specifikace materiálu k dopravnímu značení – kov. patka, objímky a víčko sloupku

*Pol. 41 – 44. Sloupky dopravní značky jsou osazeny do betonového základu bez kovové patky, objímky a víčko jsou drobný materiál, který je součástí montážní položky sloupků a dopravních značek.*

pol. č.53 vybourání otvorů je na kusy – výpočet je ale chybě na m3 .

*Ano, zde došlo k chybnému zápisu, - správně se jedná o vybourání 1 ks otvoru. Položka opravena.*

**SO 101 – Cyklistická stezka – část neuznatelné**

Oddíl 1 – zemní práce – pol. č. 4 – nejedná se o jámy, ale o šachty, převažuje hloubka výkopu – viz úvodní část sborníku 800-1.

*Vzhledem k minimálnímu rozsahu prací byla použita položka pro jámy, zásadní rozdíl mezi šachtou a jámou vzniká až při řádově vyšších dimenzích jam a šachet.*

V části 3 svislé konstrukce schází specifikace výrobků pro oplocení – objímky a víčka sloupků

*Pol.13-16. Objímky a víčko jsou drobný materiál, který je součástí montážní položky sloupků.*

**SO 201 - Opěrná zeď – část neuznatelné**

Schází položky pro naložení a dopravu ornice

*Ano chybí položka naložení 32,24 m3 ornice a dovoz z meziskládky. Položky doplněny.*

**V části VRN** pol. č.7 – není jasné, co má uchazeč ocenit, výši nákladů na archeologický průzkum nelze předem odhadnout

*Položka č. 7 – archeologický průzkum vypuštěna.*

Přílohou těchto dodatečných informací je **upravená Příloha č. 6** zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

Zadavatel upřesňuje a připomíná, že tato příloha v relevantních částech **doplňuje resp. nahrazuje** dosavadní relevantní části zadávací dokumentace a **dodavatelé tudíž použijí pro zpracování nabídky zadávací dokumentaci doplněnou resp. upravenou ve znění dodatečných informací.**


*S ohledem na úpravy zadávací dokumentace obsažené v dodatečných informacích č. 02 prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek o **6 kalendářních dnů** takto:*

Nová lhůta pro podání nabídek:

**7.7.2016 v 11:00** hod.

Ostatní skutečnosti vztahující se k podávání žádostí o dodatečné informace a podávání nabídek uvedené v zadávací dokumentaci zůstávají beze změny.

S pozdravem



**Ing. Libor Zegzulka**  
Unitender, s.r.o.  
společnost pověřená výkonem  
zadávatelských činností

**Přílohy:** dle textu