

UPOSS, spol. s r.o.

Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

Vaše žádost ze dne, značka:
27.10.2014

Naše značka:
061140072

Vyřizuje:
Mgr. Blažena Šustková

Zlín dne:
28.10.2014

Věc: Stavební úpravy ZŠ Liptál pavilony B, C, D

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Liptál

Stavebník: Obec Liptál

Projektant: UPOSS spol. s r.o., Uherskobrodská 962, 763 26 Luhačovice

Č. zakázky: 3171-003-04

Datum: 27. 10. 2014

Předmětem předložené dokumentace jsou stavební úpravy ZŠ Liptál, zm. užívání 2. NP v obj. B na MŠ, Přístavba výtahu a nástavba podkroví v obj. B, C, D.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Předpokládám, že zvýšené 1. NP je přístupné průchozím výtahem. Je-li můj předpoklad nesprávný, upravte možnost výstupu z výtahu na plochu před vstupem, je nutné posunout schody.
2. 2. NP obj. B - výškový rozdíl mezi obj. B a C nelze upravit rampou, která končí přede dveřmi. Přede dveřmi musí být rovná plocha hloubky 2 000 mm.
3. Podkroví:

- WC imobilní - k umyvadlu, umožňujícímu podjezd vozíku, instalovat pevné madlo
- do sálu m.č. 317 instalovat indukční smyčku nebo jiné zařízení pro nedoslýchavé
- zpřístupnit pódium
- v zázemí pro účinkující zřídit jednu bezbar. kabunu WC a jednu bezbar. sprchu

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.