

Zadavatel: Obec Prostřední Bečva  
Se sídlem: Prostřední Bečva č. p. 272, 756 56 Prostřední Bečva  
Zastoupený: Ing. Radim Gálik, starosta  
IČ: 00304221

9/O/2016065



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 19.10.2016

## POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3

Název veřejné zakázky: **Prostřední Bečva – zásobování vodou**  
Ev. číslo veřejné zakázky: 639236  
Předmět veřejné zakázky:  stavební práce  dodávky  služby  
Druh zadávacího řízení: podlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách v platném znění

Zadavateli byla doručena podle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona č. 137/2006 Sb. poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

V TZ (soubor „D\_2\_2\_1\_1\_TZ“) uvádíte na str. 3 „Po průchody vody diskovými filtry je voda přiváděna na tlakové pískové filtry. Tlakové filtry jsou navrženy v počtu 6 ks, pro každý zdroj 3“.

Dotaz:

Z jakého důvodu jsou navrženy tlakové filtry v počtu 6ks pro každý zdroj 3? Dle dodavatele tlakových filtrů lze použít filtry v počtu 2ks pro každý zdroj 1 (dodavatel nerozumí Vašemu požadavku).

Odpověď č. 1 :

Počet filtrů byl určen dle provozních podmínek při regeneraci filtrační náplně tlakového filtru.

Dodatečné informace byly uveřejněny na profilu zadavatele, tj. <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304221> dne 19.10.2016.

Za zadavatele

MCI SERVIS s.r.o.  
Dobř. Vodojemem 2607  
756 01 Zlín  
IČ: 27719168

v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností