

Zadavatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:

1/O/2017014

VŠEM DODAVATELŮM

Ve dne

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky:
Ev. číslo veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení:
Profil zadavatele:

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

SO 101 – pol. č. 99 Haťová konstrukce
V této položce není uvedeno celkové množství bednění, betonu a ocelových nosníků potřebných dle výkresové dokumentace k realizaci haťové konstrukce a položka tak nelze zodpovědně nacenit. Žádáme o přesnou specifikaci haťové konstrukce.

SO 101 – pol. č. 69, 70 Kryt cementobetonový
Ve výkazu výměr je uveden cementobetonový kryt vozovek skupiny CB III, v technické zprávě je však uveden cementobetonový kryt skupiny CB II. Která možnost platí?

Odpověď č. 1 :

SO 101 – pol. č. 99 Haťová konstrukce
Všechny položky pro haťovou konstrukci jsou ve výkazu uvedeny pod čísly:
9 a 10 zemní práce, 55,56 patky a závěrné zídky – betonáž, 99 montáž, 100 materiál – dřevo, 108-111 ocelový materiál, zřízení a materiál zábradlí.

SO 101 – pol. č. 69, 70 Kryt cementobetonový
Ve výkazu je dobře uveden CB III, v TZ je překlep

Dotaz č. 2:


Můžete prosím napsat do které výrobní skupiny bude zařazena lávka pro cyklisty EXC 2 ? ČSN EN ?
V technické zprávě to není napsáno.

Odpověď č. 2 :

Lávka pro cyklisty je zařazena do výrobní skupiny EXC3 podle ČSN EN 1090-2.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 21.2.2017.

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností