

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

1.1. Název veřejné zakázky:	Sportovní hala Jeseník
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-004630
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČ:	00302724
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz 1:

V souhrnném výkazu výměr na listu SO.01.DPS Pol v oddíle M43-Montáže ocelových konstrukcí jsou uvedeny tyto dvě položky:

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství
438	430862006R00	Křivka cenová druhá, hmotnost do 10000kg	kg	154 685,00
Dle výpisu materiálu – konstrukční část 154685,0				
443	553.02	Konstrukce ocelová S235, základní nátěr, vč. doplňků, kotevního a spoj. Materiálu	kg	154 685,00

Nelze rozklíčovat co znamená název položky č. 438 a zda se nejedná o zdvojenou položku s č. 443?

Odpověď 1

Nejedná se o zdvojenou položku. Položka č. 430862006R00 zahrnuje montáž ocelové konstrukce, položka 553.02 pak dodávku.

Dotaz 2:

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na konstrukci sportovního povrchu, která musí mimo jiné splňovat, že povrch je vyztužen netkanou skelnou mřížkou, pěnová konstrukce bude s dvojnásobnou hustotou (technologie CXP HD) a také sportovní povrch by měl mít IPI (index ochrany při nárazu) 73% a vyšší a také homologace povrchu federacemi FIBA (basketbal), IFF (florbal), AFC (futsal). Požaduje zadavatel, aby dodaný sportovní povrch splňoval současně všechny výše uvedené požadavky? Pokud zadavatel trvá na těchto podmínkách, žádáme tedy o uvedený výčet min. 3 dodavatelů tohoto sportovního povrchu, splňující současně všechny výše uvedené požadavky, tak aby bylo zadavateli předloženo ekonomicky nejefektivnější řešení dodavatele a bylo nadevší pochybnost zřejmé, že tyto požadavky splňuje více povrchů.

Uchazeč má za to, že tento technický požadavek v projektové dokumentaci (v nezměněné formě) by mohl vést k porušení ZVZ, zejména tzv. skryté diskriminaci a tedy porušení pravidel ZVZ.

Odpověď 2

V návaznosti na výše uvedený požadavek zadavatel uvádí, a má potvrzeno, že na trhu existuje více dodavatelů sportovních povrchů, které požadované vlastnosti beze zbytku splňují. Z důvodu dodržení zásady zakazu diskriminace zadavatel nemůže uvádět žádné konkrétní obchodní názvy nebo odkazy na konkrétní dodavatele. Zadavatel dále uvádí, že za diskriminaci nelze považovat stav, kdy zadavatel trvá na naplnění svých důvodných technických požadavků bez ohledu na množství možných dodavatelů.

Dotaz 3

Ve výpise klempířských výrobků položka K07 je lemovací plech na rohy a kouty rš 100 mm. V detailu rohu detail č. 09 je nakreslen lemovací plech úplně jiného provedení, detail koutu není nakreslen. Co platí a jak nacenit?

Odpověď 3

Položku je potřeba nacenit dle popisu výrobku K07 s tím, že rozvinutá šířka bude upravena na 590 mm. Detaily jak koutu, tak rohu jsou vzorové a budou řešeny dle systémových detailů vybraného dodavatele stěnových panelů (po odsouhlasení investorem a projektantem).

V příloze zasiláme upravený soupis stavebních prací (viz příloha č. 1). V soupise byla upravena RŠ u položky č. 261 – výrobek K/07. Dále došlo k úpravě RŠ u položky č. 262 – výrobek K/08.

Dotaz 4

V technické zprávě je požadavek na stěnový panel s izolací minerální plstí tl. 180 mm $U=0,21$ $W/m^2.K$. V materiálovém listu je požadavek na $U=0,22$ $W/m^2.K$. Jaký požadavek platí? Požadavek $U=0,21$ $W/m^2.K$ panel tl. 180 mm nesplňuje

Odpověď 4

Platí požadavek dle materiálového listu $U \leq 0,22$ $W/(m^2.K)$.

Dotaz 5

Sportovní podlaha je projektována tak, aby požadované parametry splnil jen a pouze dodavatel podlahových systémů Taraflex.

V ČR dodává pouze firma IPSAL:

- pěnová konstrukce bude s dvojitou hustotou (technologie CXP HD) – má pouze systém Taraflex
 - sportovní povrch by měl mít IPI (index ochrany při nárazu) 73% a vyšší – IPI index měří jen a pouze Taraflex, žádný jiný výrobce
 - homologace federacemi FIBA (basketbal), IFF (florbal), AFC (futsal) – má opět pouze Taraflex
- Bude zadavatel akceptovat řešení s použitím jiných materiálů, bez dokládání parametru IPI, technologie CXP HD a bez dokládání homologací sport. federací, aby se soutěže mohl účastnit více jak jeden dodavatel, viz. výše?

Odpověď 5

Viz odpověď č. 1.

Dotaz 6

Dle technické zprávy je požadavek na stavební hloubku profilů 80 mm a celkový součinitel prostupu tepla $U_d=1,2$ s izolačním dvojsklem. Co se týče požadavku na celkový součinitel prostupu tepla $U_d=1,2$ je možné zvolit profil MB-70HI o stavební hloubce 70 mm, ale s izolačním trojsklem $U_g 0,6$. Dále můžeme navrhnout systém MB-86 o stavební hloubce 77 mm, který by musel být taktéž s izolačním trojsklem $U_g 0,6$. Prosím o upřesnění požadavku na použití systému, ale s izolačním dvojsklem nejsme schopni celkové $U_d 1,2$ splnit.

Odpověď 6

V technické zprávě uváděné U_d se vztahuje pouze k vnějším dveřím, které nejsou prosklené. Podrobně jsou požadavky na výplně otvorů popsány v D.1.1_002_Materiálové listy.

INFORMACE 1

Zadavatel v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám poskytuje nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1), **ve kterém provedl úpravu položek dle výše uvedené odpovědi 3, žádné další úpravy nebyly v soupise prováděny.** Všichni uchazeči ocení tento nový upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a předloží jej jako součást svého nabídkového rozpočtu v nabídce. Původní soupis stavebních prací se tímto stává neplatným.

INFORMACE 2

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

Bod IV.2.2) nově Lhůta pro doručení nabídek:
Datum: **24. 3. 2017** Čas: **12:00 hodin**

Bod IV.2.7) nově Podmínky pro otevírání nabídek:
Datum: **24. 3. 2017** Čas: **12:10 hodin**

Oprava oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy

Příloha č. 1 – SPORTOVNÍ HALA JESENÍK (revize 15.3.2017)