



**Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176**

Ve Zlíně dne 11. 04. 2017

**Vysvětlení zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ 2.**

Jménem zadavatele, jímž je Obec Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, IČ: 00284211, Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně znění dotazu uchazeče a odpovědi zadavatele.

**A. Vysvětlení zadávací dokumentace:**

1. Zadavatel doplňuje chybějící část PD stavebně-konstrukčního řešení pavilonu B, technickou zprávu pro objekt A šatny a objekt B učebny. V 1.NP je doplněn ocelový sloup vedle stávajícího schodiště. Statik doplňuje dimenze ocelových prvků schodnic schodiště z důvodů lepšího kotvení ocelových schodů a opravené výkresy tvaru, kde bylo zjištěno, že se posunul prostřední sloup u přístavby učeben B proti původnímu řešení.
2. V již poskytnuté dokumentaci v oddílu elektro slaboproud byly poskytnuty pouze položky rozvodů domácího rozhlasu v jednotlivých učebnách a kabinetech vč. vedení kabeláže. Doplnují se položky:
  - a. osazení koncových prvků rozvodů,
  - b. napojení na rozvody v hlavní budově,
  - c. posílení připojení z důvodů navýšení kapacity - větší počet učeben, kabinetů,
  - d. posílení hlavního přijímače v hlavní budově.
3. Ve stavební části je doplněn žebřík pro výlez na střechu pavilónu učeben B,
4. Dotaz uchazeče: „SO 102 A - ŠATNY – v položce č.28 výkazu výměr je uvedena mazanina 102,8 m3. Jedná se o správnou měrnou jednotku? Nemá být v m2?“



Odpověď zadavatele:

Správná jednotka je m2 - je to součet ploch m.č. 108 a 109.

**B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek**

**na: 03. 05. 2017 do 9:00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek (02. 05. 2017 v 9:00 hod.) v sídle zadavatele.

S pozdravem,

  
Regionální  
rozvojová agentura  
Východní Moravy  
Iř. Tomáše Bati 5146, 760 01 ZLÍN  
IČO: 456 59 176

Přílohy:

Skola\_archiv\_DPS\_R2\_1.zip (uveřejněno na profilu zadavatele:  
[www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211](http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211))

Skola\_archiv\_DPS\_R3.zip (uveřejněno na profilu zadavatele:  
[www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211](http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211))

Skola\_D\_1\_4\_4\_slaboproud\_R2\_1 (uveřejněno na profilu zadavatele:  
[www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211](http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211))

Výkazy výměr\_Skola\_D\_1\_4\_4\_slaboproud\_R2\_1 (uveřejněno na profilu zadavatele:  
[www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211](http://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211))