



Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 20. 04. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ 3.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, IČ: 00284211, Vám zasiláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně znění dotazu uchazeče a odpovědi zadavatele.

A. Dotazy uchazeče: „

1. Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace“, které zadavatel zveřejnil na profilu zadavatele dne 7. 4. 2017 bylo uvedeno, že díly rozpočtů „M22a Čerpací stanice“ ve stavebních objektech SO 102 B a SO 102 C nebudou realizovány a tyto položky budou z rozpočtů vyjmuty, ale v přílohách k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upravil pouze rozpočet pro stavební objekt SO 102 C. Prosíme tedy zadavatele o zaslání upraveného rozpočtu také pro stavební objekt SO 102 B.
2. Ve výpise plastových výrobků je uvedeno, že v rámci nástavby pavilonu B budou v místnosti č. 203 dodávána plastová okna (odkaz ve výpise – O/5), ale v půdoryse „D.1_18_Škola_B_pudorys_2np_navrh“ je u jednoho z oken v místnosti č. 203 uveden odkaz na výpis zámečnických výrobků (Z/8), ve kterém je pod tímto číslem uvedeno „hliníkové protipožární okno prosklené, jednokřídlové“. Chtěli bychom se tedy zeptat, které okno bude na tuto pozici montováno? A prosíme dle odpovědi o patřičnou úpravu rozpočtu.
3. V rámci přístavba pavilonu A má být dle půdorysu „D.1_3_Skola_A_pudorys_1np“ v místnosti č. 108 montováno „hliníkové protipožární okno prosklené, jednokřídlové“ (ve výpise zámečnických výrobků odkaz – Z/5). U tohoto okna není specifikován způsob otevírání nebo zda se jedná o okno fixní a dále je v rozporu požadavek na protipožární odolnost. Ve výše uvedeném půdorysu ke uvedeno „2x EI30DP3“, ale ve výpise zámečnických výrobků je u tohoto okna uveden požadavek „EW15DP3-C“. Prosíme tedy zadavatele o upřesnění typu okna.



4. Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace 2“ je uvedeno, že se prodlužuje lhůta pro podání cenových nabídek na 03. 05. 2017 do 9:00 hod. a poznámka, že „Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek (02. 05. 2017 v 9:00 hod.) v sídle zadavatele. Prosíme tedy o upřesnění, kdy tedy končí lhůta pro podání cenových nabídek.“

Odpovědi zadavatele:


1. Z rozpočtu SO 102 B Učebny byla výjmuta položka M22a Čerpací stanice.
2. Bude montováno hliníkové protipožární okno Z/8. Z rozpočtu bylo vyjmuta okno s označením O/5.
3. Doplněn způsob otevírání stanoven výpisem výrobku Z/5, okno ve sborovně bude mít požární odolnost EI30.
4. Došlo k administrativnímu pochybení. Z logiky věci vyplývá, že otevírání obálek nastane až po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

na: 11. 05. 2017 do 9:00 hod.

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele.

S pozdravem,



Přílohy:

Skola_archiv_DPS_R4.zip (uveřejněno na profilu zadavatele:
www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)

Výkaz výměr_Ucebny_17_4.kls (uveřejněno na profilu zadavatele:
www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)