



Ve Zlíně dne 19. 05. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na veřejnou zakázku na stavební práce pod názvem „Rozšíření kapacity základní školy Mysločovice“ 6.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Mysločovice, se sídlem Mysločovice 21, 763 01 Mysločovice, IČ: 00284211, Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně znění dotazu uchazeče a odpovědi zadavatele.

A. Dotazy uchazeče: „

1. V několika rozpočtech, které zadavatel poskytl k této veřejné zakázce jsou nulové položky, které se tedy nezapočítají do celkové ceny. Konkrétně se jedná o rozpočty a položky:
 - Rozpočet „102A_kabinety2_soupis_excel“ – položka na řádku 57
 - Rozpočet „102B_učebny2_soupis_excel“ – položka na řádku 161
 - Rozpočet „102C_varna2_soupis_excel“ – položky na řádcích 22, 97, 181, 205 a 215
 - Rozpočet „OR_B-C_soupis“ – pol. č. 8 v rámci dílu „725 Zařizovací předměty“
 - Rozpočet „OR_B-D_soupis“ – pol č. 15 v rámci dílu „722 Vnitřní vodovod“
 - Rozpočet „Vykaz_vymer_-_gastro_soupis“ – pol č. 25, 30 a 38Znamená to, že tyto položky nebudou v rámci této veřejné zakázky dodávány nebo se jedná o chybu a zadavatel nám zašle opravené rozpočty?
2. V rozpočtu pro stavební objekt SO 102 A – Šatny je v krycím listu uvedena 20% sazba DPH. Prosíme tedy zadavatele o zaslání opraveného rozpočtu s aktuálně platnou sazbou DPH, tedy 21%.
3. V rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 byl aktualizován rozpočet „Chodniky,zpevnene_a_parkove_plochy_slepy_04_05“, kdy byli doplněny některé položky. V rámci tohoto doplnění přibyl v tomto rozpočtu nový stavební díl „93 Dokončovací práce inženýrských staveb“. Tento stavební díl, ale není přidán do celkové rekapitulace stavby. Prosíme tedy zadavatele o jeho doplnění.“

Odpovědi zadavatele:

1. Zadavatel uvádí k jednotlivým dotazům následující:
 - a) 102A_kabinety2_soupis_excel_19_05 - položka 57 - ZÁSUVKA NASTĚNNÁ IP44 (nebude, vypouští se)
 - b) 102B_učebny2_soupis_excel_19_05 - položka 161 - FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevně (doplněno množství 25m)
 - c) 102C_varna2_soupis_excel_19_05 - položka 22 - MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ O HMOTNOSTI (doplněno 20ks), 97 - ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ NÁSTĚNNÁ (nebude, vypouští se), 181 - Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, 3+N (doplněn 1ks), 205 - PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ (doplněny 2ks) a 215 - TRANSFORMÁTOR JEDNOFÁZOVÝ (nebude, vypouští se)



- d) OR_B-C_soupis_19_05 - pol. č.8, díl 725 Zařizovací předměty, Montáž klozetu závěsného (doplněno 1ks)
 - e) OR_B-D_soupis_19_05 - pol. č. 15, 722 Vnitřní vodovod, Izolace návleková PUR s folii na povrchu tl. stěny 25mm pro DN40 (nebude, vypouští se)
 - f) Oceneny_vykaz_vymer_-_gastro_soupis_19_05 - pol. č. 25 - Pánev elektrická sklopná nerez 80L - (pánev je stávající bude vzpětně namontována - položka demontáž a montáž), pol. č. 30 - Odsavač par závěsný s osvětlením a filtry (dodávka VZT viz pol. 1.08), pol. č. 38 - Kuchyňský univerzální stroj 60L s přídatným zařízením na maso a zeleninu (stroj je stávající bude vzpětně namontován - položka demontáž a montáž)
2. SO 102 A - Satny_19_05 - opravaa u krycího listu na 21% sazbu DPH.
3. Rozsireni_kapacity_ZS_Myslocovice_p.c._181_1_soupis_praci_19_05 - SO 103 Přeložka slaboproudu - nebude obsahem výběru zhotovitele tzn. bude vyjmuta z objektové skladby. Doplněn do rekapitulace stavebních dílů - díl 93 Dokončovací práce inženýrských staveb.

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

na: **06. 06. 2017 do 9:00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek v sídle zadavatele.

S pozdravem,

 Regionální
rozvojová agentura
Východní Moravy
tř. Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín
IČO: 456 59 176

Přílohy:

Výkazy výměr: Skola_G_soupis_praci_a_dodavek_standardy_R10.zip (uveřejněno na profilu zadavatele: www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)

Škola_seznam_změn_19_05.pdf (uveřejněno na profilu zadavatele: www.kdv.cz/profil.php?ic=00284211)