

Zadavatel: CREAM Brno, a.s.
Se sídlem: Nuselská 34/262, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupený: Mgr. Roman Švec, člen představenstva
IČ: 03554091

2/O/2016074



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 12.6.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Úspora energie objektu Brno, Moravské náměstí
Ev. číslo veřejné zakázky: Z2017-014353
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů poskytovatele finanční podpory a podpůrně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavateli byla doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Výkaz výměr je dělen na dva objekty – objekt A a B. Z výkresové dokumentace ale jednoznačně nevyplývá, kde je hranice dělení těchto objektů. Z technické zprávy chápu, že je celý objekt dělen na část uliční a dvorní, ale prosíme o jednoznačné vymezení objektu A a objektu B.

Dotaz č. 2:

Podle výkresu půdorysu 4.NP by měly být k dispozici řezy A-A' a řezy B-B'. Výkres řezu A-A' jsem v zadávací dokumentaci našla, ovšem druhý řez nikoliv. Bylo by prosím možné tento řez uchazečům doplnit?

Dotaz č. 3:

Prosíme o informaci, zda má investor vyřízené, případně zda vyřizuje, prodloužení stavebního povolení. Toto nabylo právní moc 8.7.2015 a práce musejí být zahájeny nejpozději do dvou let (jinak pozbývá platnosti). Výběrové řízení končí 10.7.2017, tudíž už po termínu pro platnost stavebního povolení. Když k tomuto termínu připočítáme ještě termíny zákonné na oznámení o výběru a odvolací lhůty, tak se dostaneme s možným začátkem realizace ještě o další měsíc až dva dozadu.

Dotaz č. 4:

Žádáme o doplnění půdorysu sestavy C01.

Dotaz č. 5:

Ve výkresech pohledů jsem nenašla pozice C06, C38, C40, C47, C45 a C46 z výpisu výrobků. Prosím o doplnění dokumentace, ve které jsou tyto pozice zakresleny.

Dotaz č. 6:

Žádáme o opravu výkazu výměr kvůli rozporu s výpisem výrobků.
Ve výkazu výměr chybí 3 ks oken pozice C16. (VV objekt A řádek 53 – 3 ks, VV objekt B řádek 38 – 3 ks, výpis výrobků celkem 9 ks)
Ve VV přebývá jeden kus pozice C19. (VV objekt A řádek 55 – 2 ks, výpis výrobků celkem 1 ks)
Ve VV chybí úplně pozice C36 a pozice C 38. (výpis výrobků C36 -4 ks, C 38 – 2 ks)
Ve VV přebývají 3 kusy pozice C12. (VV objekt B řádek 34 – 4 ks, výpis výrobků celkem 1 ks)


Zadavatel připravuje odpovědi na výši uvedené dotazy. Odpovědi budou poskytnuty nejpozději do dne 16.6.2017.

Zadavatel předpokládá, že bude posunut termín pro lhůtu na podání nabídek a termín otevírání obálek, tyto termíny budou stanoveny v následujícím Vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 12.6.2017.

Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=03554091>

Za zadavatele



v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností