

Zadavatel: Obec Študlov
Se sídlem: Študlov 142, 756 12 Horní Lideč
Zastoupený: Ladislavou Šerou, starostkou
IČ: 00304336

12/O/2016108

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 14.7.2017

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

Název veřejné zakázky: **PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ ŠTUDLOV**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2016108
Předmět veřejné zakázky: stavební práce dodávky služby
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00304336>

Zadavatelé byla doručena podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Nedablují se položky viz obr. ?

Díl:	62	Upravy povrchů vnější				
101	622 42-1493.R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	13,50		
		3*4,5		13,50		
102	622 42-1493.R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	3,50		
103	622 30-0152.R00	Montáž dilatační lišty	m	17,00		Dabl k položkám č. 101 a č. 102
116	622 30-0153.R00	Montáž okapního soklového profilu	m	20,64		Dabl k položce č. 121
117	622 30-0141.R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	10,00		Jaká je tl. izolantu
121	622 30-0151.R00	Montáž soklové lišty	m	20,64		
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				

Prosím o vysvětlení.

Odpověď č. 1 :

Položka č. 103 není dublovanou položkou a dodavatelé jsou povinni ji nacenit.

Položka č. 121 není dublovaná k položce č. 116, položka č. 121 navazuje jako monáž na položku č. 120, tudíž položku č. 121 je nutno také ocenit.

Zadavatel upřesňuje položku č. 117, kdy dodavatel má nacenit tloušťku izolantu 50mm.

Vysvětlení zadávací dokumentace bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 14.7.2017.

Za zadavatele

v.z. MCI SERVIS s.r.o.
pověřen výkonem zadavat. činností