

Zadavatel: Obec Študlov
Se sídlem: Študlov 142, 756 12 Horní Lideč
Zastoupený: Ladislavou Šerou, starostkou
IČ: 00304336

18/O/2016108

Marcela Švédová - CATERIUS
Jateční 736/15
750 02 Přerov

Ve Študlově dne 22.9.2017

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ **Část B Gastrotechnologie**

Název veřejné zakázky: **PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ ŠTUDLOV**
Ev. číslo veřejné zakázky: 2016108
Předmět veřejné zakázky: stavební práce **dodávky** služby
Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu dle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel v souladu se zadávací dokumentací a analogicky dle ustanovení § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

VYLUČUJE

účastníka

Obchodní firma: Marcela Švédová
Sídlo: Smetanova 1970/8, 750 02 Přerov I - město
Právní forma: fyzická osoba
IČ: 402 92 941
Zastoupený: paní Marcelou Švédovou

z další účasti na výše uvedeném zadávacím řízení.

ODŮVODNĚNÍ:

Účastník předložil nabídku na veřejnou zakázku s názvem "Přístavba a stavební úpravy ZŠ a MŠ Študlov - část B Gastrotechnologie". Při kontrole nabídky však byly zjištěny následující nedostatky:

- Pro požadované gastro produkty zadavatel určil v zadávací dokumentaci závazné technické parametry. Tyto byly stanoveny s ohledem na potřeby zadavatele, jeho prostorové možnosti (rozměry), stavební připravenost (výkon spotřebičů) apod. V předložené nabídce však byly nabídnuty produkty, které nesplňují zadávací podmínky, a to konkrétně
 - položka č. 15 Průchozí myčka nádobí, 620x770x1900,400V,7,64kW - nabízený produkt myčka SILANOS N 1300S, příkon 10 kW (požadován 7,64 kW)
 - položka č. 30 El.fritéza, 400x730x900, 400V-12 kW - nabízený produkt el. fritéza RM F18 74 ET, příkon 15,9 kW (požadováno 12 kW)
 - položka č. 33 Multifunkční pánev, 700x775x850, 8,7 kW - 50 l, nerez - nabízený produkt RM BR50 78 ET - dle běžně dostupných technických listů k tomuto produktu se jedná o smažicí pánev, nikoli o pánev multifunkční, jak bylo požadováno.

Vzhledem k těmto skutečnostem produkty nabízené v rámci položek č. 15, č. 30 a č. 33 nesplňují technické parametry závazně stanovené zadavatelem.

2. V poskytnutém výkazu výměr je položka "Montáž", ve které měly být uvedeny náklady dodavatele na montáž produktů, která je součástí předmětu plnění. Náklady na montáž byly stanoveny zadavatelem ve výši 0,45 % ze součtu cen nabízeného zboží (výpočtový vzorec ve výkazu výměr). Dodavatel však uvedený vzorec zrušil a náklady na montáž tak nejsou naceněny.

Po řádném zvážení zmíněných nedostatků nabídky byl zadavatel nucen konstatovat, že předložená nabídka nespĺňuje zadávací podmínky tak, jak byly závazně stanoveny v zadávací dokumentaci.

Zadavatel Vás proto jako dodavatele ve smyslu ustanovení § 48 zákona odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, tímto vylučuje z další účasti v zadávacím řízení

Za zadavatele



Ladislavou Šerou, starostkou

