

Zadavatel: **Obec Nedašov**

Sídlo: **763 32 Nedašov 370**

IČ: **00284246**

DIČ: **CZ00284246**

Akce: **„Stavební úpravy bývalé školy v Nedašově“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

1, V podkladech chybí výpis truhlářských výrobků – viz Tech.zpráva str.14, bod „s“ – doplnit výpis, bez něj nelze výrobky popsat u výrobců.

Odpověď:

Výpisy truhlářských výrobků jsou přiložené k odpovědi.

2, VV pol.č.38 – 3D prvky fasády z EPS – nutno doplnit výměry jednotlivých 3D prvků (z výkresů pohledů nelze zpracovat).

Odpověď:

Ve výkresu D.1.1.20 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ - NOVÝ STAV je kompletní soupis prvků 3D fasády včetně výměr jednotlivých prvků pro ocenění a provedení dostačující. Pro lepší nacenění je uveden výčet prvků s výměrou.

3, VV pol.č.74 – pochůzí lávka – doplnit výkres tvaru pochůzí lávky, materiál, ze kterého má být vyrobena a povrchovou úpravu.

Odpověď:

Ve výkresu D.1.1.16 PŮDORYS PODKROVÍ - NOVÝ STAV je zakreslený tvar pochozí lávky. Pochozí vrstva lávky bude zhotovena z OSB desek tl. 2x15 mm na sraz bez povrchové úpravy, pod pochozí vrstvou budou umístěny vynášecí kříže z EPS, prostor mezi kříži doplněn minerální vatou.

4, VV pol.č.126 – kuchyňská linka – nutno doplnit velikost kuchyňské linky a přesně specifikovat požadované spotřebiče.

Odpověď:

Velikosti kuchyňských linek jsou patrné z výkresů D.1.1.14 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV a D.1.1.15 PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV a popisu v technické zprávě, str. 14 bod s) Konstrukce truhlářské, standardní dodávkou v rámci veřejné zakázky je 4 plotýnková indukční varná deska, myčka nádobí š. cca 600 mm (rozdíly v šířkách jednotlivých výrobců jsou v toleranci), nerezový dřez dle navrhovaného tvaru linky, digestoř s osvětlením, LED osvětlení linky na spodním líci zavěšených skříněk.

5, VV pol.č.127 – oprava pojistné hydroizolační folie – není jasné, o kterou folii jde – rozepsat položku na konkrétní práce s výměrami.

Odpověď:

Jedná se o pojistnou hydroizolační folii ve střešním plášti, ve stávajícím stavu je tato na 3 místech porušena (protržena), jedná se o přelepení spojů izolační páskou, délka spojů cca 10 bm (cca 4 m² porušení). Folie je volně přístupná z podlahy podkroví.

6, VV pol.č.128 – překotvení pat ocel.rámu krovu – není jasné o jaké práci jde – doplnit výkres a rozepsat položku na konkrétní práci s výměrami.

Odpověď:

Ve výkresu D.1.1.19 PŮDORYS KROVU - NOVÝ STAV je popis prováděného překotvení včetně uvedení detailu.

7, VV pol.č.129 – nové schodiště – doplnit výkres tvaru schodiště a stanovit materiál a povrchovou úpravu.

Odpověď:

Viz. výkres D.1.1.28 VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ.

8, VV pol.č.130 – vyspravení stáv. schodiště – doplnit materiál stáv. schodiště a odhad tloušťky broušené vrstvy.

Odpověď:

Materiál stávajícího schodiště – beton, přebroušení cca 2-4 mm.

9, VV pol.č.131 – oprava rohu vlepov. výztuží - rozepsat položku na konkrétní dimenze výztuží s výměrami a dozdivku s výměrou a stanovením materiálu.

Odpověď:

Viz. výkres D.1.1.14 PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV viz. označení (1) POŠKOZENÝ ROH BUDOVY: OPRAVA VLOŽENÍM RØ10 MM VE TVARU L DO LOŽNÉ SPÁRY ZDIVA, ZALOŽENÍ MIN.40 MM DO HLOUBKY á 300 MM, CEMENTOVOU MALTU, **doplnění DOZDĚNO PLNOU CIHLOU.**

10, VV pol.č. 132 – venkovní pozinkované zábradlí – doplnit výkres zábradlí se stanovením dimenzí prvků zábradlí.

Odpověď:

Dimenze prvků zábradlí jsou popsány ve výpisu zámečnických výrobků, rozteč sloupků 1,0 m, konce trubek uzavřené zátkou. Tvar viz. výkres D.1.1.28 VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ.

11, Detail D16 – soklové zateplení je označeno jak pos. 9, tak i pos.13 – co platí? Dát do souladu i s pol.č.30 VV. Na děrovaný EPS dát mozaikovou omítku?

Odpověď:

Platný popis pos. 13 pro soklové zateplení, na děrovaný EPS půjde fasádní omítka. V položce č. 30 VV je sice uvedený marmolit, bude provedena fasádní omítka.

12, V položkách omítek ve VV nejsou odkazy na jednotlivé vrstvy dle det.16 – není jasné, zda jsou ve VV všechny vrstvy a správné výměry.

Odpověď:

Ve výkazu výměr jsou všechny vrstvy a správné výměry.

V Nedašově dne 4.10.2017

Přílohy: doplnění PD

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností