



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	<b>Centrum společných aktivit</b>
Registrační č.:	CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002463
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Město Jeseník
Sídlo zadavatele:	Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO zadavatele:	00302724
Právní forma zadavatele:	801
Zastoupení:	Ing. Adam Kalous, starosta
Adresa profilu zadavatele:	<a href="https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724">https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00302724</a>

V souladu s ustanovením § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („zákon“), sděluje všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídek, vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:**

Dotaz:

Měření signálu pro komunikaci objektu s PCO MěP v Jeseníku – bude prováděno dodavatelskou firmou nebo v součinnosti s investorem?

Odpověď:

Měření signálu bude provedeno dodavatelskou firmou v součinnosti s investorem.

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:**

Dotaz:

Přenosové zařízení na PCO vč. zdroje, akumulátoru, antény, koaxiálního kabelu, oživení a konfigurace – žádáme o upřesnění položky.

Odpověď:

Položka je upřesněna v projektové dokumentaci (technická zpráva, výkresy).

### **Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:**

Dotaz:

D+M cyklostojanu – žádáme o upřesnění.

Odpověď:

Cyklostojan je popsán v projektové dokumentaci - pro 5 kol, dokonalá povrchová úprava proti korozi (galvanický zinek vysoké kvality, kotven ke zpevněné ploše z betonových dlaždic kotevními šrouby).

**Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:**

Dotaz:

Ke skladbě S 18+19 – skladba dle výpisu obsahuje 2x stěrkovou hmotu s výztužnou tkaninou... Dotaz zní, zda druhá vrstva má být součástí této položky, nebo je VV uvedena – odpověď zadavatele v dodatečných informacích č. 3 byla: Druhá vrstva je součástí této položky. Nový dotaz zní: v položkovém VV je pouze jedna položka týkající se zateplovacího systému s MV, kam tedy započítat druhou stěrkovou hmotu s výztužnou tkaninou respektive v jaké položce je toto obsaženo?

Odpověď:

Druhá vrstva stěrkové hmoty s výztužnou tkaninou je součástí této jedné položky VV.

Tímto zadavatel taktéž rozhoduje o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 23. 11. 2017 v 11:00 a termínu otevírání obálek na 23. 11. 2017 v 11:05. Místo zůstává zachováno.

V Brně dne 16. 11. 2017

---

**Město Jeseník**

Zastoupená společností

Public Market Advisory s.r.o.

JUDr. Michal Šilhánek, jednatel