

## DODATEČNÉ INFORMACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Název veřejné zakázky	<b>Zateplení bytového domu a budovy obecního úřadu č.p. 92 v Hrobicích na Moravě</b>
Zadavatel	<b>Obec Hrobice, Hrobice 92, 763 15 Hrobice</b>
Druh zadávacího řízení	<b>Zakázka malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách)</b>

### **Dotaz:**

Žádáme o vysvětlení položek z výkazu výměr. Konkrétně se jedná o položku číslo 35 – Větrací mřížky na fasádě 3 m<sup>2</sup>. Ze zadávací dokumentace není jasné, o jakou položku se jedná a jak by měla být realizována. Taktéž položky 38, 39 a 40 by měly být blíže specifikovány (počet konzol pro prapory, počet svítidel a elektrozařízení na fasádě). Položka č. 54 – úprava oplocení se týká i výroby nové vstupní branky?

### **Odpověď:**

- U položky 35 výkazu výměr je chybně uvedena měrná jednotka "m<sup>2</sup>" místo "kus". Výkaz obsahuje prodloužení odvětrání digestoře, zakončení mřížkou a případné osazení mřížky na východní fasádě pod pamětní deskou.
- Položka 38 je ve výkazu jasně specifikována. Budou demontovány a po zateplení znovu osazeny 2 ks konzol pro prapory na západní fasádě vlevo od vchodu do bytového domu.
- Položka 39 oceňuje demontáž a zpětnou montáž svítidel na podhledu stříšek nad vstupy do bytového domu a obecního úřadu.
- V položce 40 uchazeč ocení demontáž a zpětnou montáž halogenového svítidla na severní fasádě a napojovací krabice SLP na západní fasádě pod označení obecního úřadu. Úpravu HDS do úrovně nového zateplení zajistí správce zařízení.
- K položce č. 54 – výroba branky není součástí projektu, bude zhotovena zadavatelem.

Zadavatel doplnil výkaz výměr o položku demontáž a zpětná montáž mříží na oknech obecního úřadu.

Zadavatel poskytuje uchazečům upravený výkaz výměr.

**V případě dalších dotazů a nejasností se obraťte přímo na zhotovitele rozpočtu pana Bráblíka: brablik@cmail.cz, tel. 776 127 025.**

V obci Hrobice dne 19. 2. 2018

**OBEC HROBICE**

763 15 okr. Zlín

.....  
Ing. František Gajdošík  
starosta obce